



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДСНС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ М. ЛЬВОВА**

79053, м. Львів, вул. В.Великого, 56

Тел.: (032) 63-51-05, (032) 63-43-61

АКТ

№ 24

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

ТзОВ «Клуб Місто»

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи _____
або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) _____

м. Львів вул. Наукова, 7

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено:

Приміщення ТзОВ «Клуб Місто», м. Львів вул. Наукова, 7

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийняттого ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

Високий

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 р. № 88 , виданий ГУ ДСНС України у Львівській області	<input type="checkbox"/> планова;
Посвідчення на перевірку від 30.03.2018 р. № 43	<input checked="" type="checkbox"/> позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки				Завершення перевірки			
30	03	2018	10 00	05	04	2018	16 00
число	місяць	рік	години хвилини	число	місяць	рік	години хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

ГУ ДСНС України у Львівській області

(найменування органу ДСНС України)

Головний інспектор Франківського РВ м. Львова ГУ ДСНС України у Львівській області

Шуляковський Володимир Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа підприємця

Начальник господарського відділу Бурій М.І.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 01.12.2015 по 11.12.2015	<input type="checkbox"/> була у період з по
Акт перевірки від № 98	Акт перевірки від №
Розпорядчий документ від 15.12.2015	Розпорядчий документ від
№ 160 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	№ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК**питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	x				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ	x				пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	x				пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	x				пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки	x				пункт 9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	x				пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	x				пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктаж та проходження навчання з питань пожежної безпеки	x				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	x				пункти 1,1 - 1,21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	x				пункти 2,1 - 2,22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	x				пункти 2,23 - 2,37 глави 2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	x				пункти 1,1 - 1,24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	x				пункти 2,1 - 2,18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	x				пункти 2,18 - 2,27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	x				пункти 4,1 - 4,4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	x				пункти 3,1 - 3,5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту	x				пункти 1,1 - 1,6 глави 1 розділу V ППБУ

	(системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів			
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.	x		пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання				
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	x		пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмків від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	x		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12.	Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння	x		пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів	x		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт			розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку	x		пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	x		пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	x		пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	x		пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	x		пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	x		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1.-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	x		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1.-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів	x		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1.-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	x		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1.-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-ритувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	x		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1.-7

14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			x	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій					
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			x	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			x	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			x	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956
4.	Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			x	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			x	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			x	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3.4.6 ПТБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			x	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів			x	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			x	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			x	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			x	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			x	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			x	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			x	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			x	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ

			N 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність.		x	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах		x	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
 "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
 "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ на об'єкті.

**ОПИС
виявлених порушень**

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено	Детальний опис виявленого порушення	
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	р. 4 п. 1.1	НАПБ А.01.001-2014	В підвальному приміщенні електромережу виконано з порушенням вимог ПУЕ
2.	р. 4 п. 1.6	НАПБ А.01.001-2014	В підвальному приміщенні, кухні, допоміжному приміщенні боулінгу, з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів здійснені за допомогою скрутки
3.	р. 4 п. 1.8	НАПБ А.01.001-2014	В службових приміщеннях охорони, допоміжних приміщеннях боулінгу, кінотеатру прокладено тимчасові дільниці електромережі
4.	р. 4 п. 1	НАПБ А.01.001-2014	В приміщенні стрип-залу електропроводку прокладено по горючих конструкціях без підкладання під неї негорючого матеріалу, щоб виступав за її габарити на 0,01м.
5.	р. 5 п. 1.2	НАПБ А.01.001-2014	Приміщення розміщення приймальної станції АПС не обладнано аварійним освітленням
6.	р. 5 п. 2.2	НАПБ А.01.001-2014	Пожежні крани не обладнані кнопками дистанційного пуску пожежних насосів та рукавами
7.	р. 5 п. 2.2	НАПБ А.01.001-2014	Розважальний центр не дообладнано пожежними кранами з розрахунку орошення кожної точки приміщення одночасно двома струменями води
8.	р. 5 п. 2.2	НАПБ А.01.001-2014	Не проведено технічне обслуговування та перевірку пожежних кранів на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки в спеціальному журналі обліку технічного обслуговування
9.	р. 3 п. 2.23	НАПБ А.01.001-2014	Металеві елементи будівельних конструкцій (балки) 2-го поверху над стрип-залом не виконані з нормативною межею вогнестійкості
10.	р. 3 п. 2.23	НАПБ А.01.001-2014	В приміщенні стрип-залу не демонтовано самовільно влаштовані перегородки що перешкоджають вільній евакуації людей
11.	р. 3 п. 2.23	НАПБ А.01.001-2014	В приміщенні стрип-залу на шляхах евакуації та в залі не демонтовано горюче оздоблення стін та стелі
12.	п. 16	НАПБ А.01.001-2014	Членів добровільної пожежної дружини не застраховано на випадок (загибелі, травми, контузії тощо)
13.	р. 4 п. 1.1	НАПБ А.01.001-2014	В приміщенні стрип-залу електромережу прокладено з порушенням вимог ПУЕ

14.	р. 2 п. 8	НАПБ А.01.001-2014	Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння не встановлено вказівні знаки
15.	р. 5 п. 3.6	НАПБ А.01.001-2014	Приміщення розважального центру не забезпечено первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності
16.	р. 2 п. 8	НАПБ А.01.001-2014	Приміщення розважального центру не забезпечені відповідними знаками безпеки
17.	р. 3 п. 2.5	НАПБ А.01.001-2014	В приміщенні ПАБ, стрип-залу, караоке, дерев'яні конструкції не оброблено вогнетривким розчином
18.	р. 3 п. 2.37	НАПБ А.01.001-2014	Евакуаційні шляхи та виходи з приміщень розважального центру захищені сторонніми предметами, другий вихід з стрип-залу та офісних приміщень заблоковано
19.	р. 3 п. 2.23	НАПБ А.01.001-2014	З офісних приміщень 2-го поверху не передбачено другий евакуаційний вихід
20.	р. 4 п. 4.20	НАПБ А.01.001-2014	Всю силову та освітлювальну електромережу не випробувано на діелектричну міцність опору ізоляції провідників
21.	р. 3 п. 2.31	НАПБ А.01.001-2014	В закладі не змонтовано аварійне евакуаційне освітлення згідно будівельних норм та правил улаштування електроустановок
22.	р. 5 п. 1.2	НАПБ А.01.001-2014	Простір за підвісною стелею в приміщенні караоке не обладнаний сповіщувачами автоматичної пожежної сигналізації
23.	р. 3 п. 2.31	НАПБ А.01.001-2014	Світлові покажчики з написом «ВИХІД» білого кольору на зеленому фоні не підключено до джерела живлення евакуаційного (аварійного) освітлення
24.	р. 4 п. 1.1	НАПБ А.01.001-2014	Електророзподільні коробки в технічному приміщенні боулінг клубу не закриті кришками з негорючого або важкогорючого матеріалу
25.	р. 3 п. 2.3	НАПБ А.01.001-2014	Технічні приміщення в боулінг клубі не відокремлені від залу протипожежними дверима з межею вогнестійкості EI-30
26.	р. 5 п. 2.28	НАПБ А.01.001-2014	Відсутні показники щодо токсичності продуктів горіння та димоутворювальну здатність на покриття підлоги в приміщеннях розважального центру
27.	р. 5 п. 1.1	НАПБ А.01.001-2014	Приміщення стрип-клубу, ПАБ, караоке, кінотеатру та боулінг клубу не обладнані системою димовидалення
28.	р. 3 п. 2.23	НАПБ А.01.001-2014	Не забезпечено межу вогнестійкості конструктивних елементів сходової клітки до офісних приміщень, яка відповідає нормативним вимогам будівельних норм та правил
29.	р. 5 п. 2.2	НАПБ А.01.001-2014	Біля входу в приміщення насосної станції не розміщено напис (табло) "Пожежна насосна станція" з освітленням уночі
30.	р. 5 п. 2.2	НАПБ А.01.001-2014	Категорію надійності електропостачання насосної станції не відповідає вимогам будівельних норм та ПУЕ
31.	р. 5 п. 2.2	НАПБ А.01.001-2014	Пожежні насоси не встановлено в окремому опалювальному приміщенні, що має вихід безпосередньо назовні або до сходової клітки
32.	р. 3 п. 2.37	НАПБ А.01.001-2014	Підвальні приміщення закладу не очищені від горючих матеріалів та устаткування
33.	р. 3 п. 2.37	НАПБ А.01.001-2014	Заблоковано другий евакуаційний вихід з приміщень караоке
34.	р. 3 п. 2.3	НАПБ А.01.001-2014	Складські приміщення не відділені від інших приміщень протипожежними дверима 2-го типу з межею вогнестійкості EI-30
35.	р. 2 п. 3	НАПБ А.01.001-2014	Не проведено очистку вентиляційних пристроїв з реєстрацією в журналі

36.	ст. 57	Кодекс цивільного захисту України	Відсутня декларація відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
37.	р. 3 п. 2.37	НАПБ А.01.001-2014	Приміщення кінотеатру захищено горючими матеріалами, будівельними піддонами, тощо
38.	р. 5 п. 1.2	НАПБ А.01.001-2014	Приміщення кінотеатру не обладнано автоматичною установкою пожежної сигналізації

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

N з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено					частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано					частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).


Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Головний інспектор

(посада)

(посада)


(підпис)

Шуляковський В.Ю.

(прізвище, ім'я та по батькові)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано "05 04 2018 року

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Від підпису відмовилися, направлено рекомендаційним листом до надзвичайного прокурора 05.04.18р.

Примітка у випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
	вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
2	3	4
Закони України		
"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 872-V
Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
"Про об'єкти підвищеної небезпечності"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
Постанови Кабінету Міністрів України		
Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306
Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути завдана пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпечності, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти господарської діяльності, на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308
Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
Порядок утворення, звільнення та функцій формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253
Положення про систему державну систему	Постанова Кабінету	від 09 січня 2014 р. N 11



ОП "УКРПОШТА"

Львівська дирекція

Відділення поштового

за яку Львів 44

м. Львів, вул. Г. Чупрови, 84

ПН 215688426855

00001 Баранівська

79048987268

А/ст рекон. гриф

К/м: Т308 К/ВБ МІСТО

К/м: 79000 Львів

Маса: 0,054 кг

За масою: 13,75 грн.

За послугою рек.: 10,00 грн.

Порядок кл.: 23,75 грн.

СУМА 0,00

Сума податку 0,00

ГОТІВКА 0,00

В АРТИКУЛІВ

0139668 0003654 05-04-2018 16:32:10

3N K180001506 ПН 3000346775

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК

Excellio

2.14	ПКМУ N 6	цивільного захисту	Міністрів України	
		Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Міністрів України	Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Міністрів України	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Міністрів України	Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. N 841
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	НАПБ Б 03.001-2004	Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	від 02 липня 2004 р. N 151, зареєстрований у Мін'юсти України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсти України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мін'юсти України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мін'юсти України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсти України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків витоку (вибуху) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Мініагрополітики, Мінсхекономіки, Мінсхекології	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсти України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсти України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсти України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсти України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мін'юсти України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мін'юсти України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожеж. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. N 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. N 274