



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ГУ ДСНС УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
БУСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ГУ ДСНС УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

80500 М. Буськ площа Ринок, 19, 193, тел. (0264) 30665

АКТ №78,

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки
щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства
у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Бузького районного народного дому м. Буськ вул. Грушевського Бузького району Львівської області

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу)
або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи _____ або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) _____
(місця походження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Проведено: Бузький районний народний дім м. Буськ вул. Грушевського Бузького району Львівської області

(число/місяць/рік проведення (об'єкта), адреса (адреси) розташування)

Степінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від продовження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки середній

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Постанова ГУ ДСНС України у Львівській області від 30.03.2018 року № 88, посвідчення на перевірку від 30.03.2018 року № 62	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
02	04	2018	09	00	06	04	2018	15	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Представні особи ДСНС України або її територіального органу:

Безпосередній керівник ГУ ДСНС України у Львівській області

(найменування органу ДСНС України)

Головний інспектор, Піджарко Андрій Теодозійович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Представні та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ ФОП

Грушницька Гайна Михайлівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період _____ року	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 16-20.10.2016 року
Акту перевірки від _____ року № _____	Акт перевірки від 20.10.2017 року №45
Розпорядчий документ від _____ року № _____	
Виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	Виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

Питання, що підлягають перевірці	Т				Нормативне обґрунтування
	я	к	і	в	
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки					
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки					
1. Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних повідомлень з питань пожежної безпеки		X			пункти 2-8, 10 розділу II ППЗБУ
1. На підприємстві створено СПБ		X			пункт 14 розділу II ППЗБУ
1. На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та спеціально-пожежно-рятувальний підрозділ		X			пункт 12 розділу II ППЗБУ
1. Здійснено вивчення права пожежної безпеки та проведення спеціальної роботи, спрямованої на запобігання пожежам		X			пункти 17-19 розділу II ППЗБУ
1. Були вжиті та на виробництві застосовувалися матеріали та документи з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки			X		пункт 9 розділу II ППЗБУ
1. Здійснено дотримання працівниками об'єкта встановленого режиму пожежної безпеки	X				пункт 11 розділу II ППЗБУ
1. Наявність декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки		X			пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
1. Здійснено інструктаж та проходження навчання з питань пожежної безпеки		X			пункти 15, 16, 20 розділу II ППЗБУ
1. Здійснено запропонований стан утримання території	X				пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППЗБУ

№	Питання, що підлягають перевірі	Т	а	к	П	і	П	В	П	Нормативне обґрунтування
7	Визначено протипожежний стан утримання будівель, приміщень (споруд)				X					пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу II ППБУ
8	Визначено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів				X					пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9	Стан утримання інженерного обладнання									
9.1	Устаткування (можливість їх застосування, монтаж, надгляд та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів					X				пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	X								пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціювання повітря відповідають протипожежним вимогам норм	X								пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Системи електрообладнання відповідає протипожежним вимогам норм	X								пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	X								пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10	Вимоги до утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку									
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами моніторингового пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів				X					пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів				X					пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11	Вимоги до утримання систем протипожежного водопостачання									
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог				X					пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Експлуатація та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, кількість кранів у будівлю, витрати води на внутрішнє водопостачання та кількість струмни від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм				X					пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
11.3	Вимоги до утримання підрозділів добровільної, відомчої та громадської пожежної охорони, пожежної техніки та переносних засобів пожежогасіння				X					пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЗЗУ
11.4	Використання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та складивання зернових і крупних кормів				X					пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
11.5	Використання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарфорових та будівельно-монтажних робіт				X					розділ VII ППБУ
11.6	Після будівництва, реконструкції, переобладнання, реставрації та капітального ремонту приміщень, будинків, споруд здійснюються всі необхідні проєктної документації, яка затверджена у визначеному порядку					X				пункт 21 розділу II ППБУ
11.7	Безпека пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарфорових та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				X					пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
11.8	Безпека пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарфорових робіт відповідають вимогам нормативних документів				X					пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
11.9	Безпека пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з фарфору, клеями та іншими легкозаймливими речовинами відповідають вимогам нормативних документів				X					пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
11.10	Безпека пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарфорово-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				X					пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
11.11	Забезпечення пожежної безпеки у проєктній документації і при застосуванні пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів				X					пункт 2 частини першої статті 67 КЗЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7

Питання, що підлягають перевірі	Т	а	І	В	П	Нормативне обґрунтування
11.2. Залози пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками в відповідають вимогам нормативних документів			X			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7.
11.3. Залози пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках в відповідають вимогам нормативних документів			X			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7.
11.4. Залози пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей в відповідають вимогам нормативних документів			X			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7.
11.5. Залози пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення спеціально-регульованих робіт відповідають вимогам нормативних документів			X			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7.
11.6. Залози пожежної безпеки у проєктній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			X			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7.

Питання, що підлягають перевірі	Т	а	І	В	П	Нормативне обґрунтування
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій						
1. Здійснення вимог інженерно-технічних заходів щодо захисту, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту			X			пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Здійснено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпечності			X			пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності, ПКМУ № 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпечності			X			пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпечності ПКМУ № 956
4. Здійснено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			X			пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Здійснено плани локалізації та ліквідації аварійно-вибухових ризиків на об'єктах підвищеної небезпечності			X			пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6. Здійснено працівників об'єкта засобами цивільного та індивідуального захисту			X			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Здійснено інформацію про заходи безпеки та аварійно-вибухові ризики населення у разі виникнення аварії			X			пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Здійснено та забезпечено евакуаційних заходів			X			пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Здійснено об'єктові формування цивільного захисту та обладдану для їх функціонування спеціально-технічну базу, забезпечено готовність до дій за призначенням			X			пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпечності			X			пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам поведінки при пожежі			X			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12. Здійснено проведення об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			X			пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 3, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13. Здійснено забезпечення аварійно-регульованого режиму роботи суб'єктів господарювання			X			пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Здійснено забезпечення дотримання вимог щодо безпеки при створенні, зберіганні,			X			стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253

Питання, що підлягають перевірці	Т а к Н і В Н					Нормативне обґрунтування
	к	і	В	Н	Н	
2.1.1. наявність, облік, використання та реконструкції споруд цивільного захисту						
2.1.2. створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		X				пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308
2.1.3. впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			X			стаття 53 КЦЗУ
2.1.4. забезпечено виконання вимог відповідності щодо охорони життя людей на об'єкті			X			пункт 1.1 Правил охорони життя людей на великих об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- «ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- «В» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
- «Н» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця) на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
р. V п. 1.2	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Приміщення не обладнано системами протипожежного захисту (автоматична пожежна сигналізація, система оповіщення про пожегу) відповідно до ДБН: В.2.5-56:2014
р. III п. 2.5	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Дерев'яні конструкції горища не піддавались вогнезахисній обробці
р. III п. 2.11	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Шляхи евакуації не обладнані евакуаційним освітленням
р. II п. 16	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Посадовими особами не пройдено навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому ПКМУ від 26.06.2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»

V п. 3.6	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Територію, приміщення не дозабезпечено первинними засобами пожегосіння, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку
V п. 3.17	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Технічне обслуговування вогнегасників не здійснено відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, а також ДСТУ 4297-2004
7	«Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів», затверджене наказом МНС України № 338 від 18.12.2000 року, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.09.2005 року за № 970/11250	Не проведено ідентифікацію потенційно небезпечного об'єкта (процедура виявлення на об'єкті джерел та чинників небезпеки, на підставі яких об'єкт визнається потенційно небезпечним)
IV п. 1.21	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Захист будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів не виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008
II п. 4	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Не розроблено для кожного приміщення об'єкта та не затверджено інструкції про заходи пожежної безпеки
IV п. 1.6	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил всіх проводів і кабелів не здійснено методом опресування, зварювання, паяння або затискачів
IV п. 1.16	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Електрощитки не оснащено схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту
V п. 3.22	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Відповідальною особою не проведено навчання (інструктаж) працівників з правил користування вогнегасниками
II п. 8	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Територію об'єкта, приміщення не забезпечено відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ SOI 6309:2007 та ГОСТ 12.4.026.-76
IV п. 1.18	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Допускається улаштування тимчасових ділянок електромережі
II п. 10	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Для працівників охорони не розроблено інструкцію, в якій повинно бути визначено їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території та приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі
IV п.	НАПБ А.01.001-2014	Допускається підвішування світильників

1.18	«Правила пожежної безпеки в Україні»	безпосередньо на струмопровідні проводи біля другого евакуаційного виходу
7.р. П п. 4	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Не встановлено порядок відключення електронапруги на випадок пожежі
8.р. III п. 2.31	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Над дверима евакуаційних виходів не встановлено світлові покажчики «Вихід» білого кольору на зеленому фоні, та не під'єднано до евакуаційного освітлення
п 2.1. Розділу 3	Правила пожежної безпеки в Україні	Приміщення клубу не відділено від суміжних приміщень протипожежними дверима
П. 2.23 розділ 3	Правила пожежної безпеки в Україні	З першого поверху не влаштовано другий евакуаційний вихід
п 1.7 Розділу 4	Правила пожежної безпеки в Україні	Електровідгалужувальні кришки та зсдувальні коробки не закриті кришками з негорючого матеріалу
п. 1.20 розділ 4	Правила пожежної безпеки в Україні	Не проведено заміри опору ізоляції електромережі
П.2.5 розділ 3	Правила пожежної безпеки в Україні	Дерев'яні будівельні конструкції горища диско-бару, не оброблено вогнезахисним розчином

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено					частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
Копію посвідчення на перевірку надано					частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта					частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

господарювання (за його наявності)					
<p>Нід час позапланової перевірки з'ясувалися інші ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки</p>					<p>частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877</p>

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

<p>Опис пояснень, зауважень або заперечень</p> <hr/> <hr/> <hr/>
--

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:
Головний інспектор Буського РВ ГУ ДСНС
України у Львівській області

(посала)

(підпис)

А.Т. Піджарко
(прізвище, ім'я та по батькові)

(посала)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Директор народного дому

(посала)

(підпис)

Грушицька Г.М.
(прізвище, ім'я та по батькові)

(посала)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « ___ » _____ 20__ року

Директор народного дому

(посала)

(підпис)

Грушицька Г.М.
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (за необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Відмітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

**ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких
складено перелік питань щодо проведення перевірки**

№	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
1		2	3	4
Закони України				
№ 877		«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 – V
№ 413У		Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
№ 2245		«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 – II
№ 1598		«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 1598 – В ³
Постанови Кабінету Міністрів України				
№ 956		Порядок ідентифікації та об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
№ 306		Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306
№ 5		Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
№ 564		Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
№ 1788		Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, виключово пожежовибухо-небезпечні об'єкти та об'єкти господарської діяльності на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
№ 1200		Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
№ 1214		Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. № 1214
№ 308		Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. № 308

	ситуації техногенного і природного характеру та їх наслідків		
1. МУ. N. 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
1. МУ. N. 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
1. МУ. N. 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
1. МУ. N. 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253
1. МУ. N. 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
1. МУ. N. 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать до суб'єктів господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
1. МУ. N. 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
1. МУ. N. 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
1. МНБ. N. 001-2004	Типові норми безпеки вогнетаскників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. № 15, зареєстрований у Міністерстві України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153
1. МДУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МНС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Міністерстві України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
1. МНБ. N. 001-2006	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Міністерстві України 05 липня 2006 р. за № 785/12659
1. МНБ. N. 001-2001	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Міністерстві України 03 лютого 2002 р. за № 95/6383
1. МНБ. N. 001-2007	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 357, зареєстрований у Міністерстві України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
1. МНБ. N. 001-2001	Методика прогнозування наслідків впливу токсичних небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мініагрополітики, Мінкоопзону, Мінекотолії	від 27 березня 2001 р. № 73/82/94/122, зареєстрований у Міністерстві України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
1. МНБ. N. 001-2002	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Міністерстві України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
1. МНБ. N. 001-2003	Інструкція з травмото зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Міністерстві України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
1. МНБ. N. 001-2006	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Міністерстві України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054