

**ДСНС України**

- ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
БОРИСЛАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ
82300, м. Борислав, вул. Т. Шевченка 54, тел.: (03248) 5-27-04

АКТ № 35,

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки
щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства
у сфері швидкого захисту, техногенної та пожежної безпеки

БОРИСЛАВСЬКА ДЕРЖАВНА ГІМНАЗІЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м. Борислав, вул. Грушевського, 29

(найменування/місце знаходження/код поштової адреси господарювання - юридичної особи (та або його відокремленої підрозділу)
або підприємця, фізичної особи та поштової адреси проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки
платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
контролюючий орган)

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: БОРИСЛАВСЬКА ДЕРЖАВНА ГІМНАЗІЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ БОРИСЛАВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м. Борислав, вул. Грушевського, 29

(назва суб'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від
провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки: організація в.в.ш.

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки:
Наказ ГУ ДСНС України у Львівській області від 30.03.2018 року № 88, повідомлення на перевірку від 02.04.2018 року № 39	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
02	04	2018	09	00	16	04	2018	15	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:
Бориславський МВ ГУ ДСНС України у Львівській області

(найменування органу ДСНС України)

Провідний інспектор Бориславського МВ ГУ ДСНС України у Львівській області капітан
служби цивільного захисту Кобилецький Михайло Богданович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) ФОП
Директор Бориславської державної гімназії Савка Любов Іванівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період _____ року	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 06-10.11.2017 року
Акт перевірки від _____ року № _____	Акт перевірки від 10.11.2017 року №46
Розпорядчий документ від _____ року № _____	
Виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	Виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ п. п.	Питання, що підлягають перевірці	Т а к	Н і	Н в	Н п	Нормативне об'єднання
I. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних довідників з питань пожежної безпеки	X				пункти 2-8, 10 розділу I ППБ У
1	На підприємстві створено СПЗ			X		пункт 14 розділу II ППБ У
1	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та створено пожежно-рятувальний підрозділ			X		пункт 12 розділу II ППБ У
1	Забезпечено знання правил пожежної безпеки та проведення	X				пункти 17-19 розділу II ППБ У
4	вогневої роботи, спрямованої на загаснення пожежам			X		пункт 9 розділу II ППБ У
2	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з заданими показниками щодо пожежної безпеки			X		пункт 9 розділу II ППБ У
3	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	X				пункт 11 розділу II ППБ У
4	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			X		пункти 2, 4, 5 статті 57 ППБ У
5	Проведено інструктажі та проведено інструктаж з питань пожежної безпеки	X				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБ У
6	Забезпечено протипожежний стан з'єднань території	X				пункти 1, 4-1, 21 глави 1 розділу II ППБ У

№ п/п	Питання, що підлягають перевірі	Т а к	Н і	Н в	Н п	Нормативне обґрунтування
7	Забезпечено протипожежний етап утримання будівель, промисельних споруд		X			пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу IV ПНБ У
8	Забезпечено протипожежний етап утримання шляхів евакуації виходу	X				пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу IV ПНБ У
9. Етап утримання пожежного обслуговування						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, налагодка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		X			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ПНБ У
9.2	Системи опалення та холодної мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів будівельних норм та інших нормативних актів	X				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ПНБ У
9.3	Системи вентиляції та кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	X				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ПНБ У
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	X				пункти 3.1-4.4 глави 3 розділу IV ПНБ У
9.5	Системи каналізації та емітентівідведення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	X				пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ПНБ У
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівля, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуаційним рухом, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного сповіщення) (далі - АСПЗ), необхідні в'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		X			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ПНБ У
10.2	АСПЗ забезпечуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		X			пункт 1.4 глави 1 розділу V ПНБ У
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних норм		X			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ПНБ У
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, кількості аварійного запасу, витрати води за внутрішні пожежогасіння та кількості ємкостей над пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			X		пункт 2.2 глави 2 розділу V ПНБ У
12. Наявність та утримання підрозділи добровільної, відомчої та міської пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння						
12.1	Дотримання техніки пожежної безпеки від час збирання, переробки та збирання зливових трубних мереж			X		пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу I, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ПНБ У, статті 61-63 КЦЗУ
12.2	Дотримання техніки пожежної безпеки від час проведення водних, фарбувальних та оздоблювально-монтажних робіт			X		пункт 8.1.1 - 8.5.18 НАД Б В С Д С 2006-200
12.3	Дотримання техніки пожежної безпеки від час проведення водних, фарбувальних та оздоблювально-монтажних робіт			X		розділ VII ПНБ У
12.4	Нове будівництво, реконструкція, переобладнання, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проекцій документів, які затверджені у встановленому порядку			X		пункт 21 розділу II ПНБ У
12.5	Експлуатаційна безпека при підготовці та проведенні фарбувальних та інших пожежоопасних робіт відповідає вимогам будівельних документів			X		пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу V ПНБ У
12.6	Експлуатаційна безпека при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідає вимогам нормативних документів			X		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ПНБ У
12.7	Експлуатаційна безпека при підготовці та проведенні робіт з мастикими, клеями та іншими полімерними розчинами в матеріалах відповідає вимогам нормативних документів			X		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ПНБ У
12.8	Експлуатаційна безпека при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідає вимогам нормативних документів			X		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ПНБ У
12.9	1.5.1 Експлуатаційна безпека у проекційній документції щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідає вимогам нормативних документів			X		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.3-7

№ п/п	Питання, що підлягають перевіряю	Т а к	Н і	Н В	Н П	Нормативне обґрунтування
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо об'єктів пожежної безпеки між будинками відповідають вимогам нормативних документів *			X		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення пожежної безпеки в будинках відповідають вимогам нормативних документів			X		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпеки евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			X		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення дієвості пожежі та проведення пожежорятівних робіт відповідають вимогам нормативних документів			X		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			X		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7

№ п/п	Питання, що підлягають перевіряю	Т а к	Н і	Н В	Н П	Нормативне обґрунтування
Частина II. Забезпечення технічної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій						
1.	Виконано вимог інженерно-технічних засобів на об'єкті, проєктується яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічного засобів цивільного захисту			X		пункти 1-4 Порядку об'єктів, що належать суцільному господарюванню, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних засобів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.1-4-20-04
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			X		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3.	Здійснено дослідження безпеки об'єкта підвищеної небезпеки			X		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПЦЗУ № 35
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єкта за своїми діями			X		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 1.9.5 ППБ
5.	Розроблено плани евакуації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			X		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини другої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та особистого захисту			X		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ППБ
7.	Проведено інформаційну роботу безпеки та відшкодування шкоди населенню у разі виникнення аварії	X				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організовано та забезпечено евакуаційних людей			X		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 9 статті 31 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			X		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 4 ПКМУ № 787
10.	Створено планетчереву службу на об'єкті підвищеної небезпеки			X		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11.	Здійснено навчання працівників і жителів цивільного захисту, у тому числі правилам технічної безпеки			X		пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			X		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункт 1.5 в ППБ щодо здійснення навчання населення двома надзвичайними ситуаціями, ПКМУ № 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування об'єктів господарювання			X		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог державства щодо створення, зберігання,			X		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253

№ п/п	Питання, що підлягають перевірці	Т а к			Нормативне обґрунтування
		Н	Н	Н	
	у приміщенні, обладанні, використанні та розміщенні технічного спорядання (нашого закладу)				
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		X		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 ЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (з.з. №4444-01, ПКМУ № 308
16.	Впроваджено на об'єкті підвищені надійності автоматичну систему раннього виявлення надзвичайної ситуації та систему оповіщення та забезпечення працездатності		X		стаття 53 КЦЗУ
17.	Забезпечено виконання заходів щодо проведення планової охорони життя людей на водних об'єктах		X		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
 «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
 «НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця) об'єкта, що перевіряється;
 «НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

№ п/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реалізує норма (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
1.	пункт 1.2 Розділу V підпункт 6 Розділу VI	НАПБ А.01.001-2014	Приміщення не обладнано системами протипожежного захисту (установками автоматичної пожежної сигналізації та системами оповіщення про пожежу та утримання евакуацією людей) відповідно до ДБН В.2.5-36:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту».
2.	підпункт 2.5, пункт 2, Розділу III	НАПБ А.01.001	Дерев'яні конструкції горни будівель та споруд не піддано вогнезахисним розшином
3.	підпункт 3.17, пункт 3 Розділу V пункт 17 Розділу VI	НАПБ А.01.001	В будівлях та приміщеннях не здійснено технічне обслуговування наявних первинних засобів пожеггасіння (вогнегасників)
4.	пункт 1.20, Розділу IV	НАПБ А.01.001	Не проведено заміри опору ізоляції і перевірку справності приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.
5.	підпункт 1.21, пункт 1 Розділу IV	НАПБ А.01.001	Не проведено перевірки систем блискавкозахисту будівель.

6.	пункт 2.31 Розділу III	НАНБ А.01.001	Евакуаційні виходи будівель (сходові кватирки, коридори) забезпечено евакуаційними (аварійним) освітленням
7.	п.1.16 Розділу	НАНБ А.01.001	Електрошити, групові електрошитки не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними таблицями, вказаним значенням номінального струму аварійної захисту (плавкої вставки)
8.	пункт 2.2 розділ 2	НАНБ А.01.001	На фасадах будівель школи відсутні адресні вказівники, які підсвічуються в нічний час доби
9.	підп.10 пункт 2 розділ V	НАНБ А.01.001	Будівлю гімназії не забезпечено зовнішнім протипожежним водопостачанням (пожежним водомішачем, парком, тощо)

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірок

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку				•	частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	•				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано				•	частина п'ята статті 7, абзаци третій та частини статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)				•	частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких є підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	•				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
1	З даними зацікавленіми погоджуюсь. Негоділки будуть усуватися в міру надходження коштів

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Провідний інспектор Борнелавського МВ ГУ
ДСНС України у Львівській області капітан служби
цивільного захисту

(посада)



(підпис)

Кобилецька М.Б.

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «16» листопада 2018 року

✓ директор шкільної

(посада)



(підпис)

Савка Любов Іванівна

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання отримання (необхідно підкреслити) посадовими та або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмежений доступу.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких
складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ п/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ № 877	Про основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності	Закон України	від 05 жовтня 2017 р. № 877-V
1.2	ЗНПУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 2503-VI
1.3	ЗУ № 2245	Про об'єкти підвищеної небезпечності	Закон України	від 18 січня 2009 р. № 2245-III
1.4	ЗУ № 1598	Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 1598-III
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ № 966	Про порядок ідентифікації та об'єму об'єктів підвищеної небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 966
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими здійснюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та техногенно-екологічної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про порядок пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 504	Про порядок формування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 504
2.5	ПКМУ № 1788	Про порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути завдана іншими та зварями на об'єктах підвищеної небезпечності, а також об'єктах пожежо- і вибухонебезпечних об'єктів та об'єктах господарської діяльності на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Про порядок забезпечення ідентифікації і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і лінійного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 1214	Про порядок об'єкту в окремих територіях, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2003 р. № 1214
2.8	ПКМУ № 308	Про порядок створення і використання матеріальних резервів для надзвичайних ситуацій підвищеної техногенної і природного характеру та їх надання	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2013 р. № 308
2.9	ПКМУ № 413	Про порядок ідентифікації та зазначенням органів управління та спеціалізованого захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 413
2.10	ПКМУ № 414	Про порядок здійснення планового інспекційного нагляду надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 414
2.11	ПКМУ № 787	Про порядок утворення, складових та функцій формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 253	Про порядок використання засобів споруд цивільного захисту (ствітлової оборони) для господарських ситуацій у разі надзвичайних потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2019 р. № 253
2.13	ПКМУ № 11	Додаток до положень про систему державної системи цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11

2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням шкідливих впливів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 25
2.15	ПКМУ № 728	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійно-технічних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 728
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації осіб у разі загрози виникнення або поширення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
3 Інші нормативно-правові акти та нормативні документи				
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми надійності розраховані	Наказ МНС України	від 02 квітня 2003 р. № 54, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2003 р. № 554/9153
3.2	ДІБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. № 252/26697
3.3	Правила організації системи ринкового нагляду	Правила урядування, експлуатації та технічного обслуговування систем ринкового нагляду національних служб та обов'язки людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 184, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. № 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2002 р. № 75, зареєстрований у Мін'юсті України 04 лютого 2003 р. № 95/6383
3.5	НПБ	Правила технічного безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на несметних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 8, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. № 1006/14273
3.6	Методика прогнозування небезпечності збудованих резервуарів при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Методика прогнозування небезпечності збудованих резервуарів при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінгосполітич., Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. № 21, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. № 326/3517
3.7	Методика спостережень за станом об'єкта	Методика спостережень за станом радіаційної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 8, зареєстрований у Мін'юсті України 24 серпня 2002 р. № 708/6696
3.8	Інструкція про порядок організації	Інструкція з трикотного зберігання засоби радіаційного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 30, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. № 179/7500
3.9	Інструкція щодо організації захисту цивільного населення	Інструкція щодо організації захисту цивільного населення	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 15, зареєстрований у Мін'юсті України 12 листопада 2006 р. № 1180/13054
3.10	Правила технічного урядування	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та технічної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. № 77, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. № 1904/24394
3.11	План регулювання радіаційної аварії	План регулювання радіаційної аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. № 8/15, зареєстрований у Мін'юсті України 11 червня 2004 р. № 720/9318
3.12	ДБН Б.1.1-2:2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі в об'єктах безпечної об'єкта будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. № 18
3.13	ДБН Б.1.2-2:2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні засоби цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274

3.14	НАПБ В.01.057- 2006/200	Правила пожарной безопасности в агропромышленном комплексе	Наказ Міннарополітва, МНС	04.04.2006 р. № 73-7/02 зареєстрований у Мін.юст. Східно-Закарпатська обл. 2007 р. за № 313/1350
------	-------------------------------	--	---------------------------------	--