



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**  
**ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ М.ЛЬВОВА ГУ ДСНС УКРАЇНИ У**  
**ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Кузнецвича, 6, м. Львів, 79041    тел.: (032) 292-61-16 (05)    факс: (032) 292-61-31

**АКТ № 29**

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

**Львівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №1 Львівської міської ради Львівської області м. Львів вул. О.Степанівни, 48а**

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи  
 або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) □□□□□□□□□□,

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

**Перевірено: Львівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №1 Львівської міської ради Львівської області м. Львів вул. О.Степанівни, 48а**

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки **органи влади**

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 р.ку № 88, виданий ГУ ДСНС України у Львівській області	<input type="checkbox"/> планова;
Посвідчення на перевірку від 04.04.2018 року № 56	<input checked="" type="checkbox"/> позапланова

**Строк проведення перевірки**

Початок перевірки					Завершення перевірки				
04	04	2018	10	00	13	04	2018	17	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	Рік	години	хвилини

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Залізничний РВ м. Львова ГУ ДСНС України у Львівській області

(найменування органу ДСНС України)

Провідний інспектор, Войтик Дмитро Богданович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

Завідувач, Дацків Оксана Андріївна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

**Дані про останню перевірку:**

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 23.10.2017 року по 31.10.2017 року. Акт перевірки № 90 від 31.10.2017 року Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

**ПЕРЕЛІК****питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	+				пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СЗБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено спеціалізований підрозділ	+				пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечено виконання правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17-19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	+				пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			+		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
5.	Проведено інструктажі та продовження навчання з питань пожежної безпеки	+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	+				пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд			+		пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів			+		пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9.	Стан утримання інженерного обладнання					
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам існуючих документів			+		пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплої мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції з кондиціювання повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			+		пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвиділення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10.	Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку					
10.1	Будівля, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожегосигналізації, системами оповіщення про пожегу та управління евакуаційними шляхами, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до вимог нормативно-технічних актів			+		пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів			+		пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11.	Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог				+	пункти 2.1, 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання виводи у будівлю, антутти води та внутрішні пожегосигнальні та кінцеві струминні пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм				+	пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12.	Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожегосигналізації	+				пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів				+	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення пожежних, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>						
	Нове будівництво, реконструкція, перепланування, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будівля, споруд здійснюється на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			+		розділ VII ППБУ
14.1	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні спеціальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами і матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будівлями відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будівлях відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення системи пожежо-технічних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних заходів з метою пожежі відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-</b>						
				+		пункти 1-4 Підпункту об'єктів, що належать суб'єктам господарювання.

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	технічних заходів цивільного захисту					просування яких здійснюється з урахуванням інших інженерно-технічних заходів цивільного захисту. ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			+		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			+		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	+				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів			+		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено персонал таких формувань до рівня призначення			+		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методико прогностування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	+				пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12.	Проведено за системою тренування і навчання з питань цивільного захисту			+		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діями у надзвичайних ситуаціях.

№ з/п	Питання, що підлягають перевірі	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						ПКМУ № 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єкта лісово-господарства			+		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції технічних споруд цивільного захисту			+		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання за ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 775
16.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+		стаття 53 КЦЗУ
17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

**Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:**

- «Так» – так виконало, дотримано, відповідає, присутнє;  
 «Ні» – ні, не виконало, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
 «НВ» – не відповідає з суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
 «НП» – не перевірялось - суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця) на об'єкті.

**ОПИС  
виявлених порушень**

№ з/п	Єфективність правового акту, внаслідок якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення юридичного правового акта	
1.	р. III п.2.5	ДАД Б А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Дерев'яні елементи горючих покриттів не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності
2.	р. V п.1.2	НАНБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Приміщення не обладнані системою оповіщення людей про пожегу
3.	р. II п.2.31	ДАД Б А.01.001-2014 «Правила	Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не

		пожежної безпеки в Україні»	забезпечені евакуаційним освітленням
4.	р. II п.12	НАДБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Не проведено обов'язкове страхування членів пожежної дружини
5.	р. IV п.4.1 п.6.54	НАДБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» ДБН В.2.5-20-2001	В доцільному навчальному закладі встановлено газові прилади
6.	п. III п.2.3	НАДБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів (дока виходу на горнище) протипожежних перешкод не відповідає вимогам.
7.	р. V п.1.4	НАДБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту не проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
8.	р. V п.1.2	НАДБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Тип сповідувачів системи пожежної сигналізації в приміщеннях із наявністю комп'ютерів не відповідають вимогам ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
9.	р. V п.1.1	НАДБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Наявна система пожежної сигналізації знаходиться в непрацездатному стані
10.	р. V п.1.2	НАДБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Тривожні сповіщення від приладів приймально-контрольних пожежних систем протипожежного захисту не виведено на пульта пожежного спостереження
11.	р. III п.2.32	НАДБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Евакуаційні виходи не позначені світловими показниками «Вихід»
12.	р. III п.2.23	НАДБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Відсутня сходові клітка на запасному евакуаційному виході з групи «Вулик»

13.	р. IV п.1.6	ДСТУ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснені за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів
14.	р. III п.2.37	ДСТУ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Допускається захарашення шляхів евакуації різними матеріалами
15.	р. IV п.1.1	ДСТУ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Електромережа в підвальних приміщеннях виконана з порушенням вимог ПУЕ
16.	р. VI п.1.1	ДСТУ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Розміщення дітей не здійснено з таким розрахунком, щоб молодші за віком діти розташовувались на нижніх поверхах
17.	р. III п.2.30	ДСТУ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	На центральній сходовій клітці встановлено прилад опалення на висоті меншій 2,2 м. від поверхні проступів та сходових площадок
18.	р. IV п.1.21	ДСТУ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Не проведено перевірку пристроїв блискавкозахисту відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»
19.	р. VI п.1.2	ДСТУ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	У приміщеннях, пов'язаних з перебуванням дітей, килими, паласи, килимові доріжки та інші покриття не прикріплені до підлоги
20.	р. III п.2.16	ДСТУ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	На вікнах приміщень де перебувають люди (кабінет завідувача, кабінет психолога та харчоблок) встановлено глухі ґрати

### ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, у відповідності до вимог законодавства, на здійснення перевірки

(заповнюється виключно за ініціативою суб'єкта господарювання або уповноваженому ним особі)

№ з/п	Питання, що вимагають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення щорічної перевірки суб'єкта господарювання не менше ніж за 10 календарних днів до початку					частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р.



					№ 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що завіряють осіб, що проводять перевірку, пред'явлено.	✓			частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копія посвідчення на перевірку надано.	✓			частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відомого журналу суб'єкта господарювання (за його наявності).	✓			частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки уясовувалися лише ті питання, необхідні для перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки.	✓			частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**

№ з/п	Обмеження, зауважень або заперечень
	<i>не потребує</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, які брали участь у перевірці**

Посадові особи ДСНС України:

**Провідний інспектор Зони значного РВ м. Львова  
ГУ ДСНС України у Львівській області**

(підпис)

**Войтик Д.Б.**

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи присутні під час здійснення заходу.

**Завідувач**

(підпис)

**Дацків О.А.**

Примірник цього акта перевірки отримано «*В*» 201 *8* року

**Завідувач**

(підпис)

**Дацків О.А.**

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне  
підкреслити) посадовими або уповноваженими особами суб'єкта господарювання  
цього акта перевірки

---

---

**ПЕРЕЛІК**  
**нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких**  
**складено перелік питань щодо проведення перевірки**

№ п/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
<b>Закони України</b>				
1.1	ЗУ № 877	Про окремі засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 – V
1.2	КУпЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпечності»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 – DR
<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>				
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими визначається ступінь ризику від проведення господарської діяльності та визначається відповідність об'єктів підвищеної небезпечності вимогам державного нагляду (контролю) у сфері технічної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Найповніший перелік предметів проведення обов'язкової технічної діагностики надійності підпільних судноплавних суден, що перебувають у воді, та інших об'єктів підвищеної небезпечності, визначених законодавством, об'єкти та об'єкти господарської діяльності, на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-гігієнічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Про порядок забезпечення населення і працівників підприємств та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та лазерної безпеки, дозиметричного і газового контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 1214	Наказати об'єкти та окремі території, які підлягають постійному та окремому на добірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. № 1214
2.8	ПКМУ № 308	Порядок створення і виконання матеріально-технічних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій об'єктів підвищеної небезпечності природного характеру та інше	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2003 р. № 308
2.9	ПКМУ № 443	Про порядок підготовки звітів за призначеною організацією з питань безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Про порядок здійснення аварійного заселення ділянок підвищеної небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, ліквідації та функцій формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 253	Про порядок використання технічних споруд цивільного захисту (цивільних оборони) для господарських цілей з урахуванням їхніх потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253
2.13	ПКМУ № 11	Про порядок проведення державної системи цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження вимог до об'єктів, що належать до об'єктів підвищеної небезпечності, проектування яких здійснюється інженерно-	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6

Забезпечення безпеки цивільного населення			
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації освітніх працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Правила проведення евакуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій з наслідками природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841
<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Правила експлуатації ліфтів	Наказ МНС України від 02 квітня 2004 р. № 151 зареєстрований у Міністерстві України 2 квітня 2004 р. за № 554/9153
3.2	ІПВБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 р. № 1417 зареєстрований у Міністерстві України 0 березня 2015 р. за № 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення людей у разі їх обвалення	Наказ МНС України від 15 травня 2006 р. № 288 зареєстрований у Міністерстві України 05 липня 2006 р. за № 785/12659
3.4	Правила зони безпеки людей на водних об'єктах	Правила зони безпеки людей на водних об'єктах	Наказ МНС України від 03 грудня 2001 р. № 272 зареєстрований у Міністерстві України 0 лютого 2002 р. за № 95/6383
3.5	УПБ	Правила технічної безпеки у сфері цивільної безпеки на об'єктах	Наказ МНС України від 15 серпня 2007 р. № 557 зареєстрований у Міністерстві України 0 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6	Методика проведення ХНБ	Методика проведення перевірок цивільної безпеки на об'єктах транспорту	Наказ МНС, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства економіки, Міністерства екології від 27 березня 2001 р. № 71/82/61/125 зареєстрований у Міністерстві України 01 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика контролю	Методика контролю щодо оцінки радіаційної безпеки	Наказ МНС України від 06 серпня 2002 р. № 180 зареєстрований у Міністерстві України 2 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.8	Інструкція з техніки безпеки	Інструкція з техніки безпеки щодо радіаційної безпеки	Наказ МНС України від 16 грудня 2002 р. № 330 зареєстрований у Міністерстві України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо управління технічних споруд	Інструкція щодо управління технічних споруд цивільної безпеки	Наказ МНС України від 9 жовтня 2006 р. № 05 зареєстрований у Міністерстві України 9 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.10	Правила надання технічної допомоги	Правила надання технічної допомоги інженерним службам цивільної безпеки	Наказ Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства економіки, Міністерства екології від 14 листопада 2013 р. № 11 зареєстрований у Міністерстві України 2 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.11	План розшуку на радіаційній аварії	План розшуку на радіаційній аварії	Наказ Державного регулювання і МНС від 17 травня 2004 р. № 87/21 зареєстрований у Міністерстві України 1 червня 2004 р. за № 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Правила безпеки об'єктів будівництва	Наказ України Держбуд від 03 грудня 2002 р. № 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Правила безпеки об'єктів будівництва (інженерно-технічні системи цивільної оборони)	Мінобуду від 04 серпня 2006 р. № 274
3.14	НАПБ В.01.057-2006-200	Правила пожежної безпеки в агропромислових об'єктах	Наказ Міністерства внутрішніх справ, Міністерства економіки, Міністерства екології від 04 грудня 2006 р. № 730/77 зареєстрований у Міністерстві України 1 квітня 2007 р. за № 313/13580