



ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
БОРИСЛАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ
82300, м. Борислав, вул. Т. Шевченка 54, тел.: (03248) 5-27-04

АКТ № 38,

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки
щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства
у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

КЗ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР І-ІІ
СТУПЕНІВ «ГАРМОНІЯ»
м. Борислав, вул. Короленка, 6

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та або його відокремленого підрозділу)
або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки
платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
контролюючий орган) _____
(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: КЗ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР І-ІІ СТУПЕНІВ «ГАРМОНІЯ»
м. Борислав, вул. Короленка, 6

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від
провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки органи влади

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ ГУ ДСНС України у Львівській області від 30.03.2018 року № 88, посвідчення на перевірку від 02.04.2018 року № 38	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
02	04	2018	09	00	16	04	2018	15	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:
Бориславський МВ ГУ ДСНС України у Львівській області

(найменування органу ДСНС України)

Провідний інспектор Бориславського МВ ГУ ДСНС України у Львівській області капітан
служби цивільного захисту Кобилицький Михайло Богданович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ ФОП
Директор Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційного центру І-ІІІ ступенів
«Гармонія» Тищенко Наталія Федорівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період _____ року	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 05-14.06.2017 року
Акт перевірки від _____ року № _____	Акт перевірки від 14.06.2017 року №8
Розпорядчий документ від _____ року № _____	
Виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	Виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№	Питання, що підлягають перевірці	Так / Ні				Нормативне обґрунтування
		Т	Н	Н	Н	
Частина І. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних повідомлень з питань пожежної безпеки	X				пункти 2-8, 10 розділу II НПБЗУ
1.	На підприємстві створено СІПБ			X		пункт 14 розділу II НПБЗУ
1.	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та			X		пункт 12 розділу II НПБЗУ
3.	створено пожежно-регувальний підрозділ					
1.	Забезпечення виконання правил пожежної безпеки та проведення	X				пункти 17-19 розділу II НПБЗУ
4.	вхідної роботи, спрямованої на запобігання пожежам					
2.	У будівництві та на виробничій використовуються матеріали та			X		пункт 9 розділу II НПБЗУ
3.	речовини з висхідними показниками щодо пожежної небезпеки					
3.	Забезпечено дотримання протипожежних об'єктів встановленого	X				пункт 11 розділу II НПБЗУ
4.	протипожежного режиму				X	пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази					
5.	об'єкта господарювання вимогам технічного регламенту з питань пожежної					
5.	безпеки	X				пункти 15, 16, 20 розділу II НПБЗУ
5.	Проведено інструктаж та прохоложені працівники з питань					
	пожежної безпеки					

№ п/п	Назви, що підлягають перевірі	Г а к	П і	П в	П п	Нормативне обґрунтування
6	Забезпечено протипожежний етап утримання території	X				пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7	Забезпечено протипожежний етап утримання будівель, приміщень та споруд		X			пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8	Забезпечено протипожежний етап утримання шляхів евакуації з них	X				пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9. Етап утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатації) відповідають вимогам нормативних документів		X			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	X				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	X				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	X				пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи кондиціонінг та освітлювальні відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	X				пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Надійність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуаційним процесом, системою протидіючого захисту, системою інтегрованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		X			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ експлуатуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		X			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Надійність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи доопищено протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		X			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улагодження та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, відсутність надмірних витрат води на внутрішнє пожежогасіння та відсутність струмин вод пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			X		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
11.3	Надійність та утримання підземних джерел водопостачання та місцевих пожежних споруд, пожежної техніки та переносних засобів пожежогасіння		X			пункт 7 розділу I, пункт 1.7 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КІЗУ
11.4	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і крупних кормів			X		пункти 8.1.1 - 8.5.18 ЦАМБ В.01.057-2006/200
11.5	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення внутрішніх, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт			X		розділ VII ППБУ
11.6	Нові будівництва, реконструкції, переобладнання, реставрації та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються за наявності проектної документації, яка розроблена з урахуванням порад			X		пункт 21 розділу II ППБУ
11.7	Безпека пожежної безпеки при підготовці та проведенні барвочисляних та інших внутрішніх робіт відповідає вимогам нормативних документів			X		пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
11.8	Безпека пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідає вимогам нормативних документів			X		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
11.9	Безпека пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з металевими, скляними та іншими надійними спорудами речовинами і матеріалами відповідає вимогам нормативних документів			X		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
11.10	Безпека пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідає вимогам нормативних документів			X		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ

№ п/п	Питання, що підлягають перевірці	Т а к	Н і	Н В	Н П	Нормативне обґрунтування
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо застосування пожежево-технічної ідентифікації відповідають вимогам нормативних документів			X		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			X		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			X		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			X		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежо-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			X		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			X		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7

№ п/п	Питання, що підлягають перевірці	Т а к	Н і	Н В	Н П	Нормативне обґрунтування
Частина II. Забезпечення технічної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій						
1.	Виконання умов інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			X		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать до складу господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням умов інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпечності			X		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності, ПКМУ № 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єкта підвищеної небезпечності			X		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпечності ПКМУ № 956
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			X		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ППФ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпечності			X		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6.	Забезпечено протипожежні об'єкти засобами колективного та індивідуального захисту			X		пункт 7 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ППФ
7.	Розроблено інформацію про походи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	X				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів			X		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			X		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпечності			X		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики проєктування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, з тому очільників працівників спеціальної безпеки			X		пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			X		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення домогосподарств у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			X		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ

№ п/п	Питання, що підлягають перевірі	Т				Нормативне обґрунтування
		а	і	В	Д	
14.	Забезпечено дотримання вимог відповідності щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			X		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653; пункт 24 ПКМУ № 283.
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків стихійних ситуацій			X		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації стихійних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308
16.	Впроваджено на об'єкті підвешеної мережі автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			X		стаття 53 КЦЗУ.
17.	Забезпечено виконання вимог відповідності щодо охорони життя людей на водних об'єктах			X		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
 «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
 «НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
 «НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

№ д/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
1.	пункт 1.4 Розділ V	НАПБА.01.001-2014	АСПЗ не обслуговується відповідно до вимог нормативно правових актів.
2.	Пункт 2.1.,2.3 глава 2 розділ V	НАПБА.01.001-2014	Системи зовнішнього водопостачання не відповідають та не експлуатуються.
3.	пункт 2. Розділ V	НАПБА.01.001-2014	Улаштування внутрішнього протипожежного водогону не відповідає вимогам.
4.	Пункт 2 Розділ III	НАПБА.01.001-2014	Здманувальну головку на сухотрубі спеціального корпусу не замінено на сертифіковану.
5.	пункт 2.2 розділ 2	НАПБА.01.001-2014	На фасадах будівель школи відсутні адресні вказівники що підвішуються в нічний час доби

Протокол инспекторского МБ 17
УСДК Хератин уланбаатар аймгийн ерэнхон

[Handwritten signature]

Корреспондент М.Н.

Индустриального района

Поздравляю вас со Днём рождения, и в этот прекрасный день желаю вам здоровья, счастья и благополучия!

Поздравляю вас с Днём рождения! Желаю вам успехов во всех начинаниях, благополучия и счастья!

Поздравляю вас с Днём рождения! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья!



[Handwritten signature]
2018 оны
09 дүгээр сар

ТӨГӨӨ

Нормативно-правовые акты в нормативных документах, вносящих изменения в законодательство, могут применяться только в том случае, если они приняты в установленном порядке.

№	Наименование документа	Дата принятия документа	Исполнительный орган
1	Закон Республики Ховд	2017	Исполнительный орган
2	Закон Республики Ховд	2017	Исполнительный орган
3	Закон Республики Ховд	2017	Исполнительный орган
4	Закон Республики Ховд	2017	Исполнительный орган
5	Закон Республики Ховд	2017	Исполнительный орган
6	Закон Республики Ховд	2017	Исполнительный орган
7	Закон Республики Ховд	2017	Исполнительный орган
8	Закон Республики Ховд	2017	Исполнительный орган
9	Закон Республики Ховд	2017	Исполнительный орган
10	Закон Республики Ховд	2017	Исполнительный орган

		протидія господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	
2.3	ПКМУ № 5	Загальне положення про відомчу інспекцію охорони	Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкової страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути завдана пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпечності, здійснюваних пожежозахисними об'єктами за об'єкти господарської діяльності на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1700	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладдя захисної та лінійної розвідки, диметричного і світлового контролю	Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1700
2.7	ПКМУ № 1214	Керівні об'єкти та окремі території, які підлягають інтенсивному та обов'язковому на дозорній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 р. № 1214
2.8	ПКМУ № 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для забезпечення діяльності відповідальних ситуацій техногенного і природного характеру та їх виведення	Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 р. № 308
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням організації управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, закриття та функцій формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 253
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, просувати яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації освітніх працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрозливого виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841
Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	НААНБ 5.03.001-2004	Типові норми безпеки населення	Пасаж МНС України від 02 жовтня 2004 р. № 151, зареєстрований у Міністерстві України 24 жовтня 2004 р. ш № 554/9153
3.2	ДНБВУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Пасаж МНС України від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Міністерстві України 05 березня 2015 р. ш № 252/26697
3.3	Правила улаштування систем	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх	Пасаж МНС України від 15 травня 2006 р. № 788, зареєстрований у Міністерстві України 05 липня 2006 р.

класифікаційний номер	назва документа	видавець	дата виходу
			за № 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Капіт МНС України	від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383
3.5	НІІБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Капіт МНС України від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНУ	Методика прогнозування наслідків впливу (випливу) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Капіт МНС Мінпропсації, Мінкоопміси, Мінсхології від 27 березня 2001 р. № 73-82-64-122, зареєстрований у Мін'юсті України 01 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика оцінювання	Методика оцінювання щодо оцінки радіаційної та хімічної небезпечності	Капіт МНС України від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.8	Інструкція з громадського зберігання	Інструкція з громадського зберігання засобів радіаційного захисту	Капіт МНС України від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Капіт МНС України від 9 жовтня 2006 р. № 652, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.10	Правила надання	Правила надання технічних умов до проектування об'єктів будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Капіт Міністерства внутрішніх справ України від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.11	План регулювання	План регулювання на радіаційні аварії	Капіт Держатомрегулювання, МНС від 17 травня 2004 р. № 87-211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319
3.12	ДПІ В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Капіт Держбуду України від 03 грудня 2002 р. № 88
3.13	ДПІ В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Технічно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Капіт Мінбуду України від 04 серпня 2006 р. № 274
3.14	НАІІБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Капіт Мінсільгоспів, МНС від 04 грудня 2006 р. № 740/776, зареєстрований у Мін'юсті України 05 лютого 2007 р. за № 313/15580