



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**  
**ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ М.ЛЬВОВА ГУ ДСНС УКРАЇНИ У**  
**ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Кузнецька, 6, м. Львів, 79041 тел.: (032) 292-61-16 (05) факс: (032) 292-61-31

**АКТ № 32**

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

**СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №75 ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ З**  
**ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З 1-ГО КЛАСУ**

**м. Львів вул. Караджича, 7**

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи  
 або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) □□□□□□□□□□,

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: **СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №75 ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З 1-ГО КЛАСУ м. Львів вул. Караджича, 7**

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятого ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки **органи влади**

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ від 30.03.2018 року № 88, виданий ГУ ДСНС України у Львівській області	<input type="checkbox"/> планова;
Посвідчення на перевірку від 03.04.2018 року № 42	<input checked="" type="checkbox"/> позапланова

**Строк проведення перевірки**

Початок перевірки					Завершення перевірки				
03	04	2018	10	00	16	04	2018	17	00

число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	Рік	години	хвилини
-------	--------	-----	--------	---------	-------	--------	-----	--------	---------

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Залізничний РВ м. Львова ГУ ДСНС України у Львівській області

(найменування органу ДСНС України)

Головний інспектор, Ціхоцький Руслан Володимирович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

Директор, Кушнір Світлана Анатолівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

**Дані про останню перевірку:**

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 17.11.2017 року по 28.11.2017 року. Акт перевірки № 117 від 28.11.2017 року Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

**ПЕРЕЛІК****питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	+				пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СТБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	+				пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечено виконання правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам		+			пункти 17-19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
<b>4. Наявність деклараций відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з</b>						

№ з/п	Питання, що підлягають перевірі	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>питань пожежної безпеки</b>						
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	+				пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		+			пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		+			пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплої мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			+		пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєзбирання відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуаційним рухом, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (для АСПЗ, засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів)		+			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+				пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Увагування за утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, кількість води у будівлі, витрати води на потреби пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			+		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>						
12.	Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння	+				пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЗКУ
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки</b>						
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки			+		пункти 8.1.1 - 8.5.18

№ з/п	Питання, що підлягають перевірі	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів					НАПБ В.01.057-2006/200
	<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>			+		розділ VII ППБУ
14.1	Нові будівництва, реконструкція, переобладнання, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			+		пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших огневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастилами, клеями та іншими полімерами горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обсягів підсилення пожежної безпеки будинками відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обсягів підсилення пожежної безпеки в будинках відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
	<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких</b>			+		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту					суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням технік інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДСТУ В.1.2-4:2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			+		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			+		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1786, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			+		пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів			+		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методик прогнозування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		+			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						пасажирів діля у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, нова МІС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 775
16.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оновлення та забезпечено їх працездатність			+		стаття 53 КЦЗУ
17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+		пункт 1.1. Правил охорони життя людей на водних об'єктах

**Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:**

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
 «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
 «НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця) об'єкта, що перевіряється;  
 «НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця) на об'єкті.

**ОПИС  
виявлених порушень**

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	р. V п. 1.2.	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Приміщення шкільного закладу не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
2.	р. III п. 2.23	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Евакуаційні виходи не позначені світловими покажчиками «Вихід».

3.	р. IV п. 1.6	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» в	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів
4.	р. IV п. 1.21	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» в	Не проведено перевірку пристроїв блискавкозахисту відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»
5.	р. II п. 12, п. 16	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» Постанова КМУ №564 від 17.07.2013 року	Не проведено обов'язкове страхування членів пожежної дружини
6.	р. III п. 2.31	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» в	Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням
7.	р. II п. 16, п. 20	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» в	Відповідальна особа за протипожежний режим не пройшла навчання з питань пожежної безпеки.
8.	р. III п. 2.16	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» в	Не демонтовано з вікон приміщень, де перебувають люди (діти), ґрати та/або не виконано їх такими, що розкриваються, розсуваються або знімаються. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати не відчинені (зняті).
9.	р. IV п. 1.24, р. III п. 2.3,	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» в	Клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів протипожежних перешкод не відповідає вимогам (двері електрощитової в підвальному приміщенні та в будівлі майстерні).
10.	р. IV п. 1.9	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» в	Допускається розміщення горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електричного обладнання, апаратів, приладів, електронітів в підвальному приміщенні закладу.
11.	р. III п. 2.11., р. III п. 2.18., р. VI п. 1.4.	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в	У підвальному приміщенні вхід до якого не ізолюваний від загальних евакуаційних сходових кліток, допускається складування горючих матеріалів, горючих рідин та

		Україні»	захарашення різним горючим матеріалом.
12.	р. III п. 2.27.	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Допускається зачищення дверей евакуаційних виходів на ключ при наявності людей у приміщенні.
13.	р. III п. 2.37	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	На дверях вестибюлів, холів, тамбурів і сходових кліток відсутні пристрої для самозачинення дверей.
14.	р. III п. 2.22.	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Будівля закладу не забезпечена адресним вказівником (назва вулиці, номер будинку), встановленим на фасаді будівлі або інших видних місцях з освітлюванням у темний час доби.
15.	р. V п. 3.9	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Заклад не забезпечено в повній мірі первинними засобами пожегасіння (вогнегасниками) відповідно до Типових норм належності вогнегасників.
16.	р. III п. 2.12.	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Допускається використання технічних поверхів й приміщень не за призначенням, розміщення в них виробничих і складських дільниць, засмічувати та захаращувати їх сторонніми предметами, (підвальне приміщення бойлерної обладнане під робоче місце електрика та підвальне приміщення яке знаходиться під сценою актового залу використовується як склад).
17.	р. II п. 4	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Не розміщено в приміщеннях закладу інструкції про заходи пожежної безпеки.
18.	р. III п. 2.37	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Допускається захаращення шляхів евакуації меблями які перешкоджають вільній евакуації людей;
19.	р. V п. 3.10.	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожегасіння не встановлено вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Противопожечний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
20.	р. V п. 3.10.	НАПБ А.01.001-2014 «Правила	Допускається розміщення переносних вогнегасників шляхом нависування на



		пожежної безпеки в Україні»	вертикальні конструкції на висоті більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника.
21.	р. II п. 17.	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	У навчальному закладі не проводиться робота з вивчення правил пожежної безпеки, а також навчання діям на випадок пожежі.
22.	р. V п. 2.2. підпункт 2	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Пожежні кран-комплекти не укомплектовані важелем для полегшення відкриття вентиля;
23.	р. V п. 2.2. підпункт 6.	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Пожежні кран-комплекти не розміщуються у вбудованих або навісних шафках, які не мають отвори для провітрювання і не пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкриття.
24.	р. V п. 2.2. підпункт 8.	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку не вказано після літєрного індексу «ПК» порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів;
25.	р. V п. 2.2. підпункт 9.	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Пожежні кран-комплекти знаходяться в непрацездатному стані та не доступні для використання;
26.	р. V п. 3.15.	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Вогнегасники не розміщуються у легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі.
27.	р. III п. 2.3.	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Допущено під час експлуатації об'єкта зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах в складських та побутових підвальних приміщеннях.
28.	р. IV п.1.1	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Електромережа в підвальних приміщеннях виконана з порушенням вимог ПУЕ
29.	р. II п. 11.	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Працівники навчального закладу не дотримуються встановленого протипожежного режиму.


### ПЕРЕЛІК

#### питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			✓		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	✓				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877


#### Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	


Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

## Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:


Головний інспектор Залізничного РВ м. Львова  
ГУ ДСНС України у Львівській області
  
 (підпис) Ціхоцький Р.В.
Посадові та/або уповноважені особи  
суб'єкта господарювання, інші особи  
присутні під час здійснення заходу:

Директор


  
 (підпис) Кушнір С. А.

Примірник цього акта перевірки отримано «16» 2018 року

Директор

  
 (підпис) Кушнір С. А.
Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідно підкреслити) посадовими  
та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

## ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких  
складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ п/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Ідентифікатор	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
<b>1</b>				
<b>Законови України</b>				
1.1	ЗУ № 877	Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності	Закон України	від 05 липня 2007 р. № 877 - V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 липня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	Про об'єкти підвищеної небезпечності	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 - III
1.4	ЗУ № 15/98	Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 - ВР
<b>2</b>				
<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>				
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими опиняється станція ризику від проведення господарської діяльності та визначається періодичність здійснення ліцензійного нагляду державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відому пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Завдання і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути завдана пожежами на ділянках на об'єктах підвищеної небезпечності, включаючи пожежозахисні об'єкти та об'єкти господарської діяльності на яких	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788

	якщо призвести до аварій екологічного і цивільно-технологічного характеру		
1.200	Формування та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і кімнатного контролю	Міністерія України	
2.7	Порядок об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню персоналом аварійно-регульованих служб	Костюшова Кабінету Міністерія України	від 04 серпня 2000 р. № 1214
2.8	Порядок створення і використання матеріальних резервів для злиття, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Костюшова Кабінету Міністерія України	від 29 березня 2001 р. № 308
2.9	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Костюшова Кабінету Міністерія України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	Порядок здійснення планування населення для надзвичайних ситуацій	Костюшова Кабінету Міністерія України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	Порядок утворення, закінчення та функції формувань цивільного захисту	Костюшова Кабінету Міністерія України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	Порядок використання запасних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Костюшова Кабінету Міністерія України	від 25 березня 2009 р. № 253
2.13	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Костюшова Кабінету Міністерія України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Костюшова Кабінету Міністерія України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації фахівців аварійно-регульованих служб	Костюшова Кабінету Міністерія України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	Про затвердження Порядку проведення спеціальних разів загрозі виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Костюшова Кабінету Міністерія України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
<b>3 Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. № 15 зареєстрований у Мін'юсті України з квітня 2004 р. за № 554/9153
3.2	ПДБУ	Наказ МНС України	від 30 грудня 2014 р. № 141 зареєстрований у Мін'юсті України з березня 2015 р. за № 252/26697
3.3	Правила удивування систем раннього виявлення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 28 зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. № 27 зареєстрований у Мін'юсті України з лютого 2002 р. № 95/6383
3.5	ПДБ	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 35 зареєстрований у Мін'юсті України з вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6	Методика прогнозування наслідків вибуху (вибухівки) небезпечних кімнатних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінпромполітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. № 73/83/64/12 зареєстрований у Мін'юсті України 1 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 18 зареєстрований у Мін'юсті України 2

				сервію 2002 р. за № 708/996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного захисту	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 33/ зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 65/ зареєстрований у Мін'юсті України 0 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. № 77/ зареєстрований у Мін'юсті України 2 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.11	План регулювання на радіаційні аварії	План регулювання на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання МНС	від 17 травня 2004 р. № 87/21/ зареєстрований у Мін'юсті України 1 червня 2004 р. за № 720/9319
3.12	ДБН В.1.1.-7.-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. № 88
3.13	ДБН В.1.2.-4.-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільної захисту (повільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в підприємстві комплексі	Наказ Міністерства внутрішніх справ МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730-77/ зареєстрований у Мін'юсті України 0 грудня 2007 р. за № 313/13580