



ДСНС

**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР**

81200, Львівська область м.Перемишляни вул.Галицька, 79 а, тел. (263) 2-15-01

АКТ № 106

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Великогібовицька загальноосвітня школи І-ІІІ ст.Перемишлянської районної ради Львівської області

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання – юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи [] або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) _____ ,

с.В.Глібовичі Перемишлянського району

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: будівлі та приміщення Великогібовицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Перемишлянської районної ради Львівської області с.В.Глібовичі Перемишлянського району

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки: органи влади

Загальна інформація про проведення перевірки:

| Розпорядчі документи щодо здійсненої перевірки | Тип здійсненої перевірки |
|---|---|
| Наказ від 30.03.2018 р. № 88_ виданий ГУ ДСНС України у Львівській області Повідчення на перевірку від 16.04.2018 р. № 110 | <input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> <u>позапланова</u> |

Строк проведення перевірки

| Початок перевірки | | | | Завершення перевірки | | | | | |
|-------------------|--------|------|--------|----------------------|-------|--------|------|--------|---------|
| 16 | 04 | 2018 | 14 | 30 | 20 | 04 | 2018 | 14 | 00 |
| число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години | хвилини |

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Перемишлянський РС ГУ ДСНС України у Львівській області, головний інспектор, Герасимович Володимир Володимирович

(найменування органу ДСНС України, посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки):

директор школи Онищак Ігор Михайлович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Інші особи _____

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

| Планова | Позапланова |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> не було взагалі | <input type="checkbox"/> не було взагалі |
| <input type="checkbox"/> була у період _____ року Акт перевірки від _____ року № _____ Розпорядчий документ від _____ року № _____ Виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> була у період з 23.10.2017 р. по 03.11.2017 р. Акт перевірки від 03.11.2017., № 70 Розпорядчий документ від □□.□□.□□□□ р № □□□□ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/> |

Перелік питань щодо проведення перевірки

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|---|---|-----|----|----|----|--|
| Частина I. Забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1.1. | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки | | x | | | пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ |
| 1.2. | На підприємстві створено СПБ | | | x | | пункт 14 розділу II ППБУ |
| 1.3. | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ | | | x | | пункт 12 розділу II ППБУ |
| 1.4. | Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам | x | | | | пункти 17 - 19 розділу II ППБУ |
| 2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки | | | | | | |
| 3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму | | | | | | |
| 4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | | | | | | |
| 5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки | | | | | | |
| 6. Забезпечено протипожежний стан утримання території | | | | | | |
| 7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд | | | | | | |
| 8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів | | | | | | |
| 9. Стан утримання інженерного обладнання | | | | | | |
| 9.1 | Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів | x | | | | пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ |
| 9.2 | Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів | x | | | | пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.3 | Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм | x | | | | пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.4 | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм | x | | | | пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ |
| 9.5 | Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм | x | | | | пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ |
| 10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку | | | | | | |
| 10.1 | Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів | | | x | | пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ |
| 10.2 | АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів | | | x | | пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|--|---|-----|----|----|----|---|
| 11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання | | | | | | |
| 11.1 | Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог | | x | | | пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ |
| 11.2 | Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм | | | x | | пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |
| 12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння | | | | | | |
| 13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів | | | | | | |
| 14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт | | | | | | |
| 14.1 | Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку | | | x | | пункт 21 розділу II ППБУ |
| 14.2 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | x | | пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ |
| 14.3 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | x | | пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ |
| 14.4 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів | | | x | | пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу V ППБУ |
| 14.5 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | x | | пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу V ППБУ |
| 14.5.1 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів | | | x | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.2 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів | | | x | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7, 2002 |
| 14.5.3 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів | | | x | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.4 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів | | | x | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.5 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежнорятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | x | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.6 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів | | | x | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7 |
| Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій | | | | | | |
| 1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів швидкого захисту | | | | | | |
| 2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки | | | | | | |
| 3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки | | | | | | |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|--|-----|----|----|----|--|
| | | | | | | безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956 |
| 4. | Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання | | | x | | пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ |
| 5. | Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки | | | x | | пункт 10 частини першої статті 1 КЦЗУ, частина першої статті 1 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245 |
| 6. | Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту | | | x | | пункт 2 частини першої статті 4 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.4.6 ПТБ |
| 7. | Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії | | | x | | пункт 3 частини першої статті 1 КЦЗУ |
| 8. | Організація та забезпечення евакуаційних заходів | | | x | | пункт 4 частини першої статті 1 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ |
| 9. | Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням | | | x | | пункт 5 частини першої статті 2 стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ 787 |
| 10. | Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки | | | x | | пункт 6 частини першої статті 1 КЦЗУ, додаток 1 до Методичних рекомендацій до прогнозування |
| 11. | Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки | | | x | | пункт 8 частини першої статті 1 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ 443, ПКМУ N 444 |
| 12. | Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту | | | x | | пункт 11 частини першої статті 2 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення для у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ 444 |
| 13. | Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання | | | x | | пункт 12 частини першої статті 2 та стаття 133 КЦЗУ |
| 14. | Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту | | | x | | стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МН N 653, пункт 24 ПКМУ N 253 |
| 15. | Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | | x | | пункт 18 частини першої статті 2 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації Н техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ 30 |
| 16. | Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність | | | x | | стаття 53 КЦЗУ |
| 17. | Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах | | | x | | пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах |

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

Перелік порушень вимог законодавства, виявлених органом Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час здійснення перевірки

| № з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено | | Детальний опис виявленого порушення |
|-------|--|---|--|
| | реквізити норми (пункт, стаття) | позначення нормативно-правового акта* | |
| 1 | п.2.1 р. 5 | НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні | Водонапірну башту не обладнано пристроєм для забору води пожежною технікою |

| | | | |
|---|-----------------|---|--|
| 2 | п. 2.5 р. 3 | НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні | Дерев'яні конструкції горища не оброблено вогнезахисним розчином |
| 3 | п. 3.17 р. 5 | НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні | Не проведено технічне обслуговування наявних вогнегасників |
| 4 | п. 2.37 р. 3 | НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні | Евакуаційний вихід з приміщення школи не звільнено від горючих матеріалів |
| 5 | п.3.10;3.15 р.5 | НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні | Наявні вогнегасники не встановлено на видних та легкодоступних місцях на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги. |
| 6 | п.8 р. 2 | НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні | Територію об'єкта, приміщення не забезпечено відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ SOI 6309:2007 та ГОСТ 12.4.026.-76 |

Загальні вимоги

| | | | |
|---|--------------|---|--|
| 1 | п.15.17 р. 2 | НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні | З усіма працівниками та учнями школи проводити бесіди-інструктажі по дотриманню правил пожежної безпеки |
| 2 | п.2.37 р. 3 | НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні | Не допускати захаращення шляхів евакуації (коридорів, проходів, сходових маршів) |
| 3 | п.1.18 р. 4 | НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні | Не допускати використання саморобних електронагрівальних приладів в приміщеннях школи |
| 4 | п..17 р. 2 | НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні | Із учнями школи проводити практичне відпрацювання плану евакуації на випадок пожежі |
| 5 | п.2 р. 2 | НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні | Даний припис розглянути на розширеній нараді, закріпити відповідальних осіб за виконання. Копію прийнятого рішення направити на нашу адресу. |

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

| № з/п | Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання | Так | Ні | ІВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|--|-----|----|----|----|---|
| 1 | Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку | | | ✓ | | частина 4 статті 5 ЗУ від 05квітня 2007 р№ 877 |
| 2 | Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено | ✓ | | | | частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ від 05квітня 2007 р№ 877 |
| 3 | Копію посвідчення на перевірку надано | ✓ | | | | частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05квітня 2007 р№ 877 |
| 4 | Перед початком здійснення перевірки особами що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності) | ✓ | | | | частина 12 статті 4 ЗУ від 05квітня 2007 р№ 877 |
| 5 | Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки | ✓ | | | | частина 1 статті 6 ЗУ від 05квітня 2007 р№ 877 |

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

| № з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
|-------|---|
| | Зауважень до акту немає |
| | |
| | |
| | |
| | |

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу Державної служби України з надзвичайних ситуацій:

Головний інспектор

Перемишлянського районного
сектору ГУ ДСНС України у Льво

Герасимович Володимир Володимирович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Директор АТСК

(посада)

(підпис)

Степан Ігор Миколайович

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « 10 » 04 20 18 р.:

Директор АТСК

(посада)

(підпис)

Степан Ігор Миколайович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідно підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік
питань щодо проведення перевірки

| № з/п | Позначення нормативно-правового акта | Назва нормативно-правового акта | Затверджено | |
|----------|---|---|---|---|
| | | | вид нормативно-правового акта та назва органу | дата та номер нормативно-правового акта |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Закони України | | | |
| 1.1 | ЗУ № 877 | «Про правові засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» | Закон України | Від 05.04.2007 № 877 – V |
| 1.2 | КЦЗУ | Кодекс цивільного захисту України | Кодекс | Від 02.10.2012 року № 5403-VI |
| 1.3 | ЗУ № 2245 | «Про об'єкти підвищеної небезпеки» | Закон України | Від 18.01.2001 № 2245 – III |
| 1.4 | ЗУ № 15/98 | «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» | Закон України | Від 14.01.1998 № 15/98 – ВР |
| 2 | Постанови Кабінету Міністрів України | | | |
| 2.1 | ПКМУ N 956 | Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 липня 2002 р. N 956 |
| 2.2 | ПКМУ N 306 | Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки | Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 лютого 2012 р. N 306 |
| 2.3 | ПКМУ N 5 | Типове положення про відомчу пожежну охорону | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. N 5 |
| 2.4 | ПКМУ N 564 | Порядок функціонування добровільної пожежної охорони | Постанова Кабінету Міністрів України | від 17 липня 2013 р. N 564 |
| 2.5 | ПКМУ N 1788 | Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 16 листопада 2002 р. N 1788 |
| 2.6 | ПКМУ N 1200 | Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю | Постанова Кабінету Міністрів України | від 19 серпня 2002 р. N 1200 |
| 2.7 | ПКМУ N 1214 | Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами | Постанова Кабінету Міністрів України | Від 04.08.2000 № 1214 |
| 2.8 | ПКМУ N 308 | Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків | Постанова Кабінету Міністрів України | Від 29.03.2001 №308 |
| 2.9 | ПКМУ N 443 | Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. N 443 |
| 2.10 | ПКМУ N 444 | Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. N 444 |
| 2.11 | ПКМУ N 787 | Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 жовтня 2013 р. N 787 |
| 2.12 | ПКМУ N 253 | Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб | Постанова Кабінету Міністрів України | від 25 березня 2009 р. N 253 |
| 2.13 | ПКМУ N 11 | Положення про єдину державну систему цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. N 11 |
| 2.14 | ПКМУ N 6 | Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. N 6 |
| 2.15 | ПКМУ N 729 | Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб | Постанова Кабінету Міністрів України | від 02 жовтня 2013 р. N 729 |
| 2.16 | ПКМУ N 841 | Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 30 жовтня 2013 р. N 841 |
| 3 | Інші нормативно-правові акти та нормативні документи | | | |
| 3.1 | ІШБУ | Правила пожежної безпеки в Україні | Наказ МВС України | Від 30.12.2014 № 1417, зареє. в Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697 |
| 3.4 | Правила охорони життя людей на водних об'єктах | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України | Наказ МНС України | від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383 |
| 3.5 | ПТБ | Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях | Наказ МНС України | Від 15.08.2007 № 557, зареєс. у Мін'юсті України 03.09.2007 за № 1006/14273 |

| | | | | |
|------|---|--|---|--|
| 3.6 | Методика прогнозування ХНО | Методика прогнозування наслідків викиду (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті | Наказ МНС, Мінаргополітики, Мінекономіки, Мінекології | від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517 |
| 3.7 | Методика спостережень | Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки | Наказ МНС України | від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996 |
| 3.8 | Інструкція з тривалого зберігання | Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту | Наказ МНС України | від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500 |
| 3.9 | Інструкція щодо утримання захисних споруд | Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час | Наказ МНС України | від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054 |
| 3.10 | Правила надання технічних умов | Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки | Наказ Міністерства оборони України | від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520 |
| 3.11 | План реагування на радіаційні аварії | План реагування на радіаційні аварії | Наказ Держатомрегулювання, МНС | від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319 |
| 3.12 | ДБН В.1.1-7-2002 | Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва | Наказ Держбуду України | від 03 грудня 2002 р. № 88 |
| 3.13 | ДБН В.1.2-4-2006 | Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) | Наказ Мінбуду України | від 04 серпня 2006 р. № 274 |
| 3.14 | НАПБ В.01.057-2006/200 | Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі | Наказ Мінаргополітики, МНС | від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580 |