



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ГУ ДСНС УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
БУСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ГУ ДСНС УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

80500 М. Буськ площа Ринок,19, 193, тел. (0264) 30665

АКТ №79,

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки
щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства
у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Бузької ЗОШ №2 м. Буськ вул. Шкільна Буського району Львівської області
(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу)
або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 22342422 або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) _____
(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: Бузьку ЗОШ I-III ступеня №2 м. Буськ вул. Шкільна Буського району Львівської області
(найменування суб'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Степінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від prowadження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки середній

Загальна інформація про проведення перевірки:

| | |
|---|--|
| Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки | Тип здійсненої перевірки |
| Висновок ГУ ДСНС України у Львівській області від 30.03.2018 року № 88, посвідчення на перевірку від 30.03.2018 року № 62 | <input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова |

Строк проведення перевірки

| Початок перевірки | | | | | Завершення перевірки | | | | |
|-------------------|--------|------|--------|---------|----------------------|--------|------|--------|---------|
| 16 | 04 | 2018 | 2 | 00 | 19 | 04 | 2018 | 2 | 00 |
| число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години | хвилини |

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Буський РВ ГУ ДСНС України у Львівській області

(найменування органу ДСНС України)

Головний інспектор, Піджарко Андрій Теодозійович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Представі та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ ФОП

Басараб Богдан Михайлович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

| Планова | Позапланова |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> не було взагалі | <input type="checkbox"/> не було взагалі |
| <input checked="" type="checkbox"/> була у період _____ року | <input checked="" type="checkbox"/> була у період з 16-20.10.2016 року |
| Акт перевірки від _____ року № _____ | Акт перевірки від 20.10.2017 року №45 |
| Розпорядчий документ від _____ року № _____ | Виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/> |
| Виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/> | |

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

| Питання, що підлягають перевірці | Т а к | Н і | Н і в | Н і п | Нормативне обґрунтування |
|--|-------------|--------|-------------|-------------|---|
| | | | | | |
| Частина І. Забезпечення пожежної безпеки | | | | | |
| І. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки | | | | | |
| 1. Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних носіїв з питань пожежної безпеки | | X | | | пункти 2-8, 10 розділу II ППБЗУ |
| 1. На підприємстві створено СПБ | | X | | | пункт 14 розділу II ППБЗУ |
| 1. На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та створено пожежно-рятувальний підрозділ | | X | | | пункт 12 розділу II ППБЗУ |
| 1. Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення навчальної роботи, спрямованої на запобігання пожежам | | X | | | пункти 17-19 розділу II ППБЗУ |
| 2. На виробництві та на виробничих застосовуються матеріали та машини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки | | | | X | пункт 9 розділу II ППБЗУ |
| 2. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого режиму | X | | | | пункт 11 розділу II ППБЗУ |
| 4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | | X | | | пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ |
| 7. Проведено інструктаж та проходження навчання з питань пожежної безпеки | | X | | | пункти 15, 16, 20 розділу II ППБЗУ |
| 8. Забезпечено протипожежний стан утримання території | X | | | | пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБЗУ |
| 9. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень | X | | | | пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБЗУ |

| Питання, що підлягають перевірці | Т а к Н і В Н | | | | Нормативне обґрунтування |
|---|---------------|-----|-----|---|--|
| | Т а к | Н і | В Н | Н | |
| 1. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | X | | | пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ; стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308 |
| 2. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх прицільність | | | X | | стаття 53 КЦЗУ |
| 3. Забезпечено виконання вимог безпеки щодо охорони життя людей на водних об'єктах | | | X | | пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах |

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- «ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- «НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
- «Н» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

| Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено | Детальний опис виявленого порушення | |
|--|---|---|
| | | реквізити норми (пункт, стаття) |
| V п. 1.2 | Приміщення школи не обладнано системами протипожежного захисту (автоматична пожежна сигналізація, система оповіщення про пожежу) відповідно до ДБН: В.2.5-56:2014 | НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» |
| III п. 2.5 | Дерев'яні конструкції горища не піддавались вогнезахисній обробці | НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» |
| III п. 3.1 | Шляхи евакуації не обладнані евакуаційним освітленням | НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» |
| II п. 16 | Посадовими особами не пройдено навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому ПКМУ від 26.06.2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» | НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» |

Актом перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Головний інспектор Буського РВ ГУ ДСНС
України у Львівській області

(посада)

(підпис)

А.Т. Піджарко
(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час проведення заходу:

Директор школи

(посада)

(підпис)

Басараб Б.М.
(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « » 20 року

Директор школи

(посада)

(підпис)

Басараб Б.М.
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

| Позначення нормативно-правового акта | Назва нормативно-правового акта | Затверджено | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| | | вид нормативно-правового акта та назва органу | дата та номер нормативно-правового акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

| Інші нормативно-правові акти та нормативні документи | | | |
|---|---|---|--|
| НАПБ 1.01.001-2004 | Типові норми належності вогнегасників | Наказ МНС України | від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153 |
| 1.10.У | Правила пожежної безпеки в Україні | Наказ МВС України | від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697 |
| Правила улаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення | Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення | Наказ МНС України | від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659 |
| Правила охорони життя людей на водних об'єктах України | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України | Наказ МНС України | від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383 |
| Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях | Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях | Наказ МНС України | від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273 |
| Методика прогнозування наслідків вилливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті | Методика прогнозування наслідків вилливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті | Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології | від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517 |
| Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки | Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки | Наказ МНС України | від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996 |
| Інструкція з триадного зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту | Інструкція з триадного зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту | Наказ МНС України | від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500 |
| Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час | Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час | Наказ МНС України | від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054 |
| Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки | Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки | Наказ Міністерства оборони України | від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520 |
| План реагування на радіаційні аварії | План реагування на радіаційні аварії | Наказ Держатомрегулювання, МНС | від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319 |
| ДНП 1-7-2002 | Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва | Наказ України | Держбуду від 03 грудня 2002 р. № 88 |
| ДНП В.1.2-4-2006 | Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) | Наказ України | Мінбуду від 04 серпня 2006 р. № 274 |
| НАПБ 1.01.057-2006/200 | Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі | Наказ Мінагрополітики, МНС | від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580 |

| Закони України | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| № 877 | «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» | Закон України | від 05 квітня 2007 р. № 877 - V |
| № 11 | Кодекс цивільного захисту України | Кодекс | від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI |
| № 2245 | «Про об'єкти підвищеної небезпеки» | Закон України | від 18 січня 2001 р. № 2245 - III |
| № 15/98 | «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» | Закон України | від 14 січня 1998 р. № 15/98 - ВР |
| Постанови Кабінету Міністрів України | | | |
| № 956 | Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 липня 2002 р. № 956 |
| № 306 | Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від проведення господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки | Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 лютого 2012 р. № 306 |
| № 5 | Типове положення про відомчу пожежну охорону | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 5 |
| № 564 | Порядок функціонування добровільної пожежної охорони | Постанова Кабінету Міністрів України | від 17 липня 2013 р. № 564 |
| № 1788 | Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 16 листопада 2002 р. № 1788 |
| № 1200 | Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю | Постанова Кабінету Міністрів України | від 19 серпня 2002 р. № 1200 |
| № 1214 | Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами | Постанова Кабінету Міністрів України | від 04 серпня 2000 р. № 1214 |
| № 308 | Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків | Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 березня 2001 р. № 308 |
| № 443 | Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. № 443 |
| № 444 | Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. № 444 |
| № 787 | Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 жовтня 2013 р. № 787 |
| № 253 | Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб | Постанова Кабінету Міністрів України | від 25 березня 2009 р. № 253 |
| № 11 | Положення про єдину державну систему цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 11 |
| № 6 | Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 6 |
| № 729 | Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб | Постанова Кабінету Міністрів України | від 02 жовтня 2013 р. № 729 |
| № 841 | Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 30 жовтня 2013 р. № 841 |

| | | |
|-------------|---|---|
| V п. 3.6 | НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» | Територію, приміщення не дозабезпечено первинними засобами пожегогасіння, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку |
| V п. 3.17 | НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» | Технічне обслуговування вогнегасників не здійснено відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, а також ДСТУ 4297-2004 |
| 7 | «Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів», затверджене наказом МНС України № 338 від 18.12.2000 року, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.09.2005 року за № 970/11250 | Не проведено ідентифікацію потенційно небезпечного об'єкта (процедура виявлення на об'єкті джерел та чинників небезпеки, на підставі яких об'єкт визнається потенційно небезпечним) |
| IV п.1.21 | НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» | Захист будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів не виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 |
| II п. 4 | НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» | Не розроблено для кожного приміщення школи об'єкта та не затверджено інструкції про заходи пожежної безпеки |
| IV п. 1.6 | НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» | З'єднання, відгалуження та окінцювання жил всіх проводів і кабелів не здійснено методом опресування, зварювання, паяння або затискачів |
| IV п. 1.16 | НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» | Електрощитки не оснащено схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту |
| V п. 3.22 | НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» | Відповідальною особою не проведено навчання (інструктаж) працівників з правил користування вогнегасниками |
| II п. 8 | НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» | Територію школи, не забезпечено відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ SOI 6309:2007 та ГОСТ 12.4.026.-76 |
| II п. 10 | НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» | Для працівників охорони не розроблено інструкцію, в якій повинно бути визначено їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території та приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі |
| II п. 4 | НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» | Не встановлено порядок відключення електронапруги на випадок пожежі |
| III п. 2.31 | НАПБ А.01.001-2014 | Над дверима евакуаційних виходів не встановлено |