

Цей лист перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власникові) підприємства господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в організації України, посадові особи якого здійснюювали захід державного нагляду (контроль).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

злові особи ДСНС України:

Коштаний інспектор буського РВ ГУ ДСНС

— ти з Львівської області

(послед)

перевірі

A.T. Hwang

Благодарим за ваше внимание!

(100-000)

《周易》

Impressionism from the nineteenth century

11. Керівні та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час проведення заходу:

Директор школы

— 1 —

100

Кольба С.Я.

Comparing the Two Theoretical Models

1008303

4802

Digitized by srujanika@gmail.com

рник цього акта перевірки отримано « ____ » 20 ____ року

— 10 —

— 1 —

100

Кальба С.Я.

For more information, contact the author at jeff@jefsoft.com.

Помітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та іншими поваженими особами суб'єкта господарювання цього акта. Перенірки

нітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну
цінність, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких
складено перелік питань щодо проведення перевірки

Номер нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджені	
		вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
1	2	3	4



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ГУ ДСНС УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
БУСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ГУ ДСНС УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

80500 М. Буськ площа Ринок, 19, 193, тел. (0264) 30665

АКТ №107

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки
щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства
у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Олеської ЗОШ смт. Олесько вул. Шевченка, 18 Буського району Львівської області

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу)
або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 22342669 або реєстраційний номер облікової картки
платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
контролюючий орган)

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевіreno: Олеської ЗОШ I-III ступеня смт. Олеськовул. Шевченка 18 Буського району
Львівської області

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від
провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки органі влади

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ ГУ ДСНС України у Львівській області від 25.04.2018 року № 119, посвідчення на перевірку від 07.04.2018 року № 111	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
07	05	2018	2	00	10	05	2018	2	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Буський РВ ГУ ДСНС України у Львівській області

(найменування органу ДСНС України)

Головний інспектор, Піджарко Андрій Теодозійович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / ФОП

Кольба Світлана Ярославівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період _____ року	була у період з 16-20.10.2016 року
Акт перевірки від _____ року №_____	Акт перевірки від 20.10.2017 року №45
Розпорядчий документ від _____ року №_____	
Виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	Виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

**ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки**

№ з/ п	Питання, що підлягають перевірці	Т а к	Н а ї	Н а в	Н а п	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1.	Наявність на об'єкти розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки		X			пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2.	На підприємстві створено СПБ		X			пункт 14 розділу II ППБУ
1.3.	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ		X			пункт 12 розділу II ППБУ
1.4.	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам		X			пункти 17-19 розділу II ППБУ
2.1.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеннями показниками щодо пожежної небезпеки			X		пункт 9 розділу II ППБУ
3.1.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	X				пункт 11 розділу II ППБУ
4.1.	Наявність декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки		X			пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.1.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки		X			пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.1.	Забезпечено противожежний стан утримання території	X				пункти 1.1-1.21 глави I розділу III ППБУ

№ з/ п	Питання, що підлягають перевірці	Т а к	Н і	Н в	Н п	Нормативне обґрунтування
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		X			пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		X			пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9.	Стан утримання інженерного обладнання					
9.	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		X			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів		X			пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм		X			пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм		X			пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм		X			пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10.	Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку					
1.	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		X			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
1.	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		X			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11.	Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання					
1.	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		X			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
1.	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість водів у будівлі, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		X			пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12.	Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння		X			пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів		X			пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт		X			розділ VII ППБУ
1.	Нове будівництво, реконструкція, переснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку		X			пункт 21 розділу II ППБУ
1.	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів		X			пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
1.	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		X			пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
1.	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів		X			пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
1.	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів		X			пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів		X			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7

№ з/ п	Питання, що підлягають перевірці	Т а к	Н і	Н в	Н п	Нормативне обґрунтування
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів		X			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів		X			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів		X			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів		X			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів		X			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7

№ з/ п	Питання, що підлягають перевірці	Т а к	Н і	Н в	Н п	Нормативне обґрунтування
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій						
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту		X			пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки		X			пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки		X			пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання		X			пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки		X			пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6.	Забезпечені працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		X			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7.	Розміщені інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії		X			пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів		X			пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечені готовність таких формувань до дій за призначенням		X			пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки		X			пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток I до Методики прогнозування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		X			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту		X			пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання		X			пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту		X			стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		X			пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків,

№ з/ п/	Питання, що підлягають перевірці	Т а к	Н і	Н В	Н П	Нормативне обґрунтування
						ПКМУ № 308 стаття 53 КЦЗУ
	16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх правездатність		X			
	17. Забезпечені виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах		X			пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- «НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
- «НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушені		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	p. V п. 1.2	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Приміщення школи не обладнано системами протипожежного захисту (автоматична пожежна сигналізація, система оповіщення про пожежу) відповідно до ДБН: В.2.5-56:2014
2.	p. III п. 2.5	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Дерев'яні конструкції горища не піддавались обробці
3.	p. III п. 2.31	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Шляхи евакуації не обладнані евакуаційним освітленням
4.	p. II п. 16	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Посадовими особами не пройдено навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому ПКМУ від 26.06.2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»
5.	p. V п. 3.6	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Територію, приміщення не дозабезпечено первинними засобами пожежогасіння, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку
6.	p. V п. 3.17	НАПБ А.01.001-2014	Технічне обслуговування вогнегасників не здійснено у

		«Правила пожежної безпеки в Україні»	відповідності до Правил експлуатації вогнегасників, а також ДСТУ 4297-2004
7.	п. 7	«Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів», затверджене наказом МНС України № 338 від 18.12.2000 року, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.09.2005 року за № 970/11250	Не проведено ідентифікацію потенційно небезпечного об'єкта (процедура виявлення на об'єкті джерел та чинників небезпеки, на підставі яких об'єкт визнається потенційно небезпечним)
8.	p. IV п.1.21	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Захист будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів не виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008
9.	р. II п 4	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Не розроблено для кожного приміщення школи об'єкта та не затверджено інструкції про заходи пожежної безпеки
10.	p. IV п. 1.6	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	З'єднання, відгалуження та окінцовання жил всіх проводів і кабелів не здійснено методом опресування, зварювання, паяння або затискачів
11.	p. IV п. 1.16	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Електрощитки не оснащено схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарату захисту
12.	p. V п. 3.22	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Відповідальною особою не проведено навчання (інструктаж) працівників з правил користування вогнегасниками
13.	р. II п. 8	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Територію школи , не забезпеченено відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ SOI 6309:2007 та ГОСТ 12.4.026.-76
14.	р. II п. 10	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Для працівників охорони не розроблено інструкцію, в якій повинно бути визначено їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території та приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі
15.	р. II п. 4	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Не встановлено порядок відключення електронапруги на випадок пожежі
16.	p. III п. 2.31	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Над дверима евакуаційних виходів не встановлено світлові покажчики «Вихід» білого кольору на зеленому фоні, та не під'єднано до евакуаційного освітлення
17.	п 1.7 Розіду 4	Правила пожежної безпеки в Україні	Електровідгалужувальні кришки та з'єдувальні

			коробки не закриті кришками з негорючого матеріалу
18.	п. 1.20 розділ 4	Правила пожежної безпеки в Україні	Не проведено заміри опору ізоляції електромережі

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено					частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано					частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки
та складеного акта перевірки**

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

		сфері господарської діяльності»		
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людей від впливу іонізуючого випромінення»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 – ВР
2 Постанови Кабінету Міністрів України				
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету від 11 липня 2002 р. № 956 Міністрів України	
2.2	ПКМУ № 306	Критерій, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету від 29 лютого 2012 р. № 306 Міністрів України	
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету від 09 січня 2014 р. № 5 Міністрів України	
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету від 17 липня 2013 р. № 564 Міністрів України	
2.5	ПКМУ № 1788	№ Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може привести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету від 16 листопада 2002 р. № 1788 Міністрів України	
2.6	ПКМУ № 1200	№ Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, прладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету від 19 серпня 2002 р. № 1200 Міністрів України	
2.7	ПКМУ № 1214	№ Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету від 04 серпня 2000 р. № 1214 Міністрів України	
2.8	ПКМУ № 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету від 29 березня 2001 р. № 308 Міністрів України	
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету від 26 червня 2013 р. № 443 Міністрів України	
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету від 26 червня 2013 р. № 444 Міністрів України	
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функцій формування цивільного захисту	Постанова Кабінету від 09 жовтня 2013 р. № 787 Міністрів України	
2.12	ПКМУ № 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету від 25 березня 2009 р. № 253 Міністрів України	
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету від 09 січня 2014 р. № 11 Міністрів України	
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких залучається з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету від 09 січня 2014 р. № 6 Міністрів України	
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету від 02 жовтня 2013 р. № 729 Міністрів України	
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету від 30 жовтня 2013 р. № 841 Міністрів України	

3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.3	Правила узахистування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення		Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України		Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6	Методика прогнозування XHO	Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорти	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.8	Інструкція тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та оборони України техногенної безпеки	Наказ Міністерства	від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії		Наказ Держагромрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ України	Держбуду від 03 грудня 2002 р. № 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ України	Мінбуду від 04 серпня 2006 р. № 274
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580