



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ГУ ДСНС УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ТРУСКАВЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ**

82200, Львівська обл, м. Трускавець, вул. Бориславська, 20, тел. (03247) 5-45-01

АКТ № 17,

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки
щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства
у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Дошкільного навчального закладу №2 "Ялинка" (Ясла-садок) комбінованого типу м. Трускавець

(найменування місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу)
або прізвище, ім'я та по батькові місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED] або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) 82200 Львівська обл. м. Трускавець, вул. В. Стуса, 8

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: територію та приміщення дошкільного навчального закладу №2 "Ялинка" (Ясла-садок) комбінованого типу м. Трускавець, Львівська обл. м. Трускавець, вул. В. Стуса, 8

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятого ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки органи влади

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ ГУ ДСНС України у Львівській області від 25.04.2018 року № 119, посвідчення на перевірку від 01.05.2018 року № 17	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
01	05	2018	09	00	11	05	2018	16	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Трускавецький МВ ГУ ДСНС України у Львівській області

(найменування органу ДСНС України)

Провідний інспектор, Фок Андрій Валерійович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / ФОП

Завідуюча, Сальо Світлана Леонідівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

Заступник завідувача по господарській частині, Коваль Тарас Володимирович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова		Позапланова	
<input type="checkbox"/> не було взагалі		<input type="checkbox"/> не було взагалі	
<input type="checkbox"/> була у період _____ року		<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 20-30.11.2017 року	
Акт перевірки від _____ року № _____		Акт перевірки від 30.11.2017 року № 49	
Розпорядчий документ від _____ року № _____		Розпорядчий документ від 05.12.2017 року № _____	
Виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>		Виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Т а к	Н і	Н в	Н п	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних довідників з питань пожежної безпеки	X				пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ	X				пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			X		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечено виконання правил пожежної безпеки та проведення загальної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	X				пункти 17-19 розділу II ППБУ
2	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки			X		пункт 9 розділу II ППБУ
3	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	X				пункт 11 розділу II ППБУ
4	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			X		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5	Проведено інструкції та проходження навчання з питань пожежної безпеки	X				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6	Забезпечено протипожежний стан утримання території	X				пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	X				пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	X				пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановка (уможливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		X			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	X				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	X				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм		X			пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи опалення та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	X				пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та стан автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Бувають, встановлені та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння)	X				пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Г	І	В	П	Нормативне обґрунтування
	системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів					
102	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів	X				пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		X			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогашення та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		X			пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
	12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогашення	X				пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
	13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів			X		пункти 8 1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
	14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт			X		розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку			X		пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			X		пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			X		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			X		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			X		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			X		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			X		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			X		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			X		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			X		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо охоронних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			X		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Г	І	В	П	Нормативне обґрунтування
-------	----------------------------------	---	---	---	---	--------------------------

№ п/п	Питання, що підлягають перевірці	Т а к	Н і	Н В	Н П	Нормативне обґрунтування
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій						
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			X		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			X		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			X		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			X		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			X		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			X		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	X				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів			X		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дії за призначенням			X		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			X		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			X		пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			X		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			X		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			X		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			X		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308
16.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			X		стаття 53 КЦЗУ
17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			X		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- «НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
- «НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/на об'єкті.

5
ОПИС

виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити форми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	р. V п. 2.2.9	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Пожежні крани не перевірено на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі
2.	р. II п. 12	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Не проведено обов'язкове страхування членів добровільної пожежної дружини
3.	р. V п.1.1, 1.2, 1.4	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Приміщення садочку не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»(системою передавання тривожних сповіщень на пульт централізованого сповіщення пожежного спостереження, системою оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей 3-го типу)
4.	р. II п. 16	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Посадовими особами не пройдено навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому ІКМУ від 26.06.2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»
5.	р. V п.1.1, 1.2, 1.4	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Підвальні приміщення не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» (системою пожежної сигналізації)
6.	р. III п. 2.3, р. IV п. 1.24	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Приміщення електроцитових не відділено від суміжних приміщень протипожежними перешкодами з межею вогнестійкості не менше ніж EI-30
7.	р. II п. 2.1	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Приміщення в якому встановлено контрольно приймальний прилад автоматичної пожежної сигналізації захарашено горючими матеріалами
8.	р. V п. 2.2	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Експлуатується не справний внутрішній пожежний водопровід
	р. VI п. 2	Бюро Міністерства	

		освіти та науки України від 15.08.2016 № 974 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України"	
9.	р. VI п. 1.2	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	У приміщеннях, пов'язаних з перебуванням дітей, килими, паласи, килимові доріжки та інші покриття не прикріплено до підлоги.
10.	р. III п. 2.31	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Сходові клітини, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечено евакуаційним освітленням
11.	р. III п. 2.37	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Двері сходових клітин та інших шляхів евакуації не обладнано пристроями для самозачинення
12.	р. V п. 2.2.6	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Пожежні кран-комплекти розміщуються в шафах, які не мають отворів для провітрювання і не пристосовані для візуального огляду їх без розкриття.
13.	р. II п. 4	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Не встановлено порядок відключення електронапруги на випадок пожежі
14.	р. V п. 1.6 р. III п. 12	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» Наказ Міністерства освіти та науки України від 15.08.2016 № 974 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України"	Садочок не забезпечено телефонним зв'язком


7
ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки

(становиться виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку				+	частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)				+	частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:
Провідний інспектор Трускавецького МВ
ГУ ДСНС України у Львівській області

(посада)


(підпис)


Фок Андрій
Валерійович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Заступник завідувача по господарській частині дошкільного навчального закладу №2

“Ялинка” (Ясла-садок) комбінованого типу м.
Трускавець

(посада)




(підпис)

Коваль Тарас
Володимирович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Завідуюча дошкільного навчального закладу
№2 “Ялинка” (Ясла-садок) комбінованого типу
м. Трускавець

(посада)



(підпис)

Сальо Світлана
Леонідівна

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «11» 05 2018 року

Завідуюча дошкільного навчального закладу
№2 “Ялинка” (Ясла-садок) комбінованого типу
м. Трускавець

(посада)



(підпис)

Сальо Світлана
Леонідівна

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких
складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1 Закони України				
1.1	ЗУ № 877	Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 – V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 214	Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 – III
1.4	ЗУ № 1598	Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 1598 – ВР
2 Постанови Кабінету Міністрів України				
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від продовження господарської діяльності та визначається необхідність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та техногенної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306
2.3	ПКМУ № 5	Тимчасові положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної команди	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788

		господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти господарської діяльності, на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру		
2.6	ПКМУ 1200	№ Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами захисної та хімічної розвідки, дозиметричного та лінійного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ 1214	№ Порядок об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі забезпеченню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2009 р. № 1214
2.8	ПКМУ № 308	№ Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. № 308
2.9	ПКМУ № 413	№ Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 413
2.10	ПКМУ № 414	№ Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 414
2.11	ПКМУ № 387	№ Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 387
2.12	ПКМУ № 253	№ Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, побутових та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253
2.13	ПКМУ № 11	№ Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	№ Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	№ Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	№ Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
3 Інші нормативно-правові акти та нормативні документи				
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	№ Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153
3.2	ПНБУ	№ Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	№ Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	№ Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383
3.5	ПТБ	№ Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на захищених територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6	Методика	№ Методика прогнозування наслідків виліту (викиду)	Наказ МНС	від 27 березня 2001 р. № 73/82-64/122

	Прокладання лінійних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	зарегістрований у Мініюсті України 06 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика співкерівності	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України від 06 березня 2002 р. № 166, зареєстрований у Мініюсті України 21 березня 2002 р. за № 708/6776
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного захисту хімічного	Наказ МНС України від 16 грудня 2002 р. № 130, зареєстрований у Мініюсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мініюсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та технічної безпеки	Наказ Міністерства оборони України від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мініюсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.11	План реагування на аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мініюсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9519
3.12	ДБН В.1.1-3-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України від 03 грудня 2002 р. № 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні засоби цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України від 04 березня 2006 р. № 274
3.14	НАПБ В.01.05-2006:2001	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мініюсті України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580