





### Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Радехівський районний сектор ГУ ДСНС України у Львівській області

(найменування органу ДСНС України)

Провідний інспектор, Савчук Василь Петрович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа підприємця

Завідувач дошкільного навчального закладу Соб'єцька Ганна Григорівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

### Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> р. по <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> р. Акт перевірки від <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> р. № <input type="text"/> <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 06.11.2017 р. по 17.11.2017 р. Акт перевірки від 17.11.2017 р. № 180
Розпорядчий документ від <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> № <input type="text"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	Розпорядчий документ від <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> № <input type="text"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>

### Перелік питань, щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки.</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки.</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки.		*			пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ.			*		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ.			*		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам.	*				пункти 17-19 розділу II ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки.			*		пункт 9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму.	*				пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.			*		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки.		*			пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території.	*				пункти 1.1 - 1.21 глави I розділу III ППБУ





№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні роботи з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів.			*		пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів.			*		пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів.			*		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1.-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів.			*		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1.-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів.			*		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1.-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів.			*		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1.-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів.			*		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1.-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів.			*		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1.-7
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.</b>						
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту.			*		пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки.		*			пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.			*		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
4.	Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання.			*		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5.	Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки.			*		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту.			*		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії.			*		пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ





**ОПИС  
виявлених порушень**

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
1.	пункт 4. Розділу II	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Для приміщень ДНЗ не розроблено та не затверджено інструкцію про заходи пожежної безпеки.
2.	пункт 5. Розділу II	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Не поновлено та не вивішено на видних місцях плани (схеми) евакуації на випадок пожежі, до яких не опрацьовано інструкції що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації працівників та дітей.
3.	пункт 8. Розділу II	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Територія та приміщення ДНЗ не забезпечено відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Противопожечний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
4.	пункт 2.5. Розділу III	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Дерев'яні конструкції покриття ДНЗ не оброблені засобами вогнезахисту.
5.	пункт 2.3. Розділу III	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у противопожежних перешкодах (люки у перекритті в приміщенні коридору на другому поверсі).
6.	пункт 1.20. Розділу IV	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Не проведено замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.
7.	пункт 1.21. Розділу IV	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Захист об'єкта від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів не виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008.
8.	пункт 1.21. Розділу IV	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Не проведено ревізю пристроїв захисту від блискавки із складанням акта, в якому вказати виявлені дефекти.
9.	пункт 3.6. Розділу V	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Приміщення ДНЗ не забезпечені первинними засобами пожегогасіння (сертифікованими вогнегасниками) згідно норм належності.
10.	пункт 3.17. Розділу V	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Не проведено перезарядження (технічне обслуговування) вогнегасників, які є в приміщеннях ДНЗ.
11.	пункт 3.10. Розділу V	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Не влаштовано вказівні знаки що вказують місцезнаходження первинних засобів пожегогасіння.
12.	пункт 2.31. Розділу III	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Шляхи евакуації не обладнані евакуаційним (аварійним) освітленням.
13.	п. 1.16. Розділу IV	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Електрощитові не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами із вказаними значеннями номінального струму апарату захисту (плавкої вставки).
14.	пункт 1.2. Розділу V	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Приміщення не обладнано системами протипожежного захисту (автоматична пожежна сигналізація, система оповіщення про пожежу) відповідно до ДБН В.2.5-56:2014.
15.	пункт 16. Розділу II	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Посадові особи до початку виконання своїх обов'язків не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому чинним законодавством України.
16.	пункт 7	«Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів», затверджене наказом МНС України № 338 від 18.12.2000 року, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.09.2005 року за № 970/11250	Не проведено ідентифікацію потенційно небезпечного об'єкта (процедура виявлення на об'єкті джерел та чинників небезпеки, на підставі яких об'єкт визнається потенційно небезпечним).
17.	пункт 1.18. Розділу IV	НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»	Окремі електролампочки в кладовій, котельні не облаштовані ковпаками (розсіювачами).









## ПЕРЕЛІК

**нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких  
складено перелік питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
1	2	3	4	5
<b>1</b> <b>Законодавство України</b>				
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 – V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 – ВР
<b>2</b> <b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>				
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної, та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. № 1214
2.8	ПКМУ № 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. № 308
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
<b>3</b> <b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>				
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153

